

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. PCK 1 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]	[W]	%	W/m ²	- - -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. PCK 1 m. 1	0	42,25	2 828	294	10,4%	59,97	0,60
2	ul. PCK 1 m. 2	0	54,16	2 977	294	9,9%	49,55	0,73
3	ul. PCK 1 m. 3	1	42,25	2 242	294	13,1%	46,10	0,79
4	ul. PCK 1 m. 4	1	54,16	2 278	294	12,9%	36,63	0,99
5	ul. PCK 1 m. 5	2	42,25	2 242	294	13,1%	46,10	0,79
6	ul. PCK 1 m. 6	2	54,16	2 278	294	12,9%	36,63	0,99
7	ul. PCK 1 m. 7	3	42,25	2 242	294	13,1%	46,10	0,79
8	ul. PCK 1 m. 8	3	54,16	2 278	294	12,9%	36,63	0,99
9	ul. PCK 1 m. 9	4	42,25	2 950	59	2,0%	68,41	0,53
10	ul. PCK 1 m. 10	4	54,16	3 139	59	1,9%	56,87	0,64
11	ul. PCK 1 m. 11	0	64,64	3 592	392	10,9%	49,51	0,73
12	ul. PCK 1 m. 12	0	54,16	2 956	294	9,9%	49,14	0,74
13	ul. PCK 1 m. 13	1	64,64	2 757	392	14,2%	36,59	0,99
14	ul. PCK 1 m. 14	1	54,16	2 256	294	13,0%	36,22	1,00
15	ul. PCK 1 m. 15	2	64,64	2 757	392	14,2%	36,59	0,99
16	ul. PCK 1 m. 16	2	54,16	2 256	294	13,0%	36,22	1,00
17	ul. PCK 1 m. 17	3	64,64	2 757	392	14,2%	36,59	0,99
18	ul. PCK 1 m. 18	3	54,16	2 256	294	13,0%	36,22	1,00
19	ul. PCK 1 m. 19	4	64,64	3 779	78	2,1%	57,26	0,63
20	ul. PCK 1 m. 20	4	54,16	3 113	59	1,9%	56,39	0,64
21	ul. PCK 1 m. 21	0	64,64	3 328	392	11,8%	45,42	0,80
22	ul. PCK 1 m. 22	0	54,16	2 956	294	9,9%	49,14	0,74
23	ul. PCK 1 m. 23	1	64,64	2 757	392	14,2%	36,59	0,99
24	ul. PCK 1 m. 24	1	54,16	2 256	294	13,0%	36,22	1,00
25	ul. PCK 1 m. 25	2	64,64	2 757	392	14,2%	36,59	0,99
26	ul. PCK 1 m. 26	2	54,16	2 256	294	13,0%	36,22	1,00
27	ul. PCK 1 m. 27	3	64,64	2 757	392	14,2%	36,59	0,99
28	ul. PCK 1 m. 28	3	54,16	2 256	294	13,0%	36,22	1,00
29	ul. PCK 1 m. 29	4	64,64	3 779	78	2,1%	57,26	0,63
30	ul. PCK 1 m. 30	4	54,16	3 113	59	1,9%	56,39	0,64
31	ul. PCK 1 m. 31	0	54,16	2 974	294	9,9%	49,48	0,73
32	ul. PCK 1 m. 32	0	42,25	2 877	294	10,2%	61,14	0,59
33	ul. PCK 1 m. 33	1	54,16	2 274	294	12,9%	36,56	0,99
34	ul. PCK 1 m. 34	1	42,25	2 331	294	12,6%	48,22	0,75
35	ul. PCK 1 m. 35	2	54,16	2 274	294	12,9%	36,56	0,99
36	ul. PCK 1 m. 36	2	42,25	2 331	294	12,6%	48,22	0,75
37	ul. PCK 1 m. 37	3	54,16	2 274	294	12,9%	36,56	0,99
38	ul. PCK 1 m. 38	3	42,25	2 331	294	12,6%	48,22	0,75
39	ul. PCK 1 m. 39	4	54,16	3 135	59	1,9%	56,79	0,64
40	ul. PCK 1 m. 40	4	42,25	3 052	59	1,9%	70,85	0,51
	PCK 1	---	2 152,10	107 999	10 702	9,9%	---	---