

Załącznik nr 1

## Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych  
budynek: ul. PCK 3 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik $\Phi_{HL}/m^2$	Współczynnik wyrównawczy
			$A_h$	$\Phi_{HL}$				
			$[m^2]$	$[W]$				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. PCK 3 m. 1	0	54,02	3 078	392	12,7%	49,73	0,69
2	ul. PCK 3 m. 2	1	42,06	3 065	294	9,6%	65,88	0,52
3	ul. PCK 3 m. 3	1	54,02	2 281	392	17,2%	34,97	0,99
4	ul. PCK 3 m. 4	2	42,06	2 331	294	12,6%	48,43	0,71
5	ul. PCK 3 m. 5	2	54,02	2 281	392	17,2%	34,97	0,99
6	ul. PCK 3 m. 6	3	42,06	2 331	294	12,6%	48,43	0,71
7	ul. PCK 3 m. 7	3	54,02	2 281	392	17,2%	34,97	0,99
8	ul. PCK 3 m. 8	4	42,06	3 049	59	1,9%	71,09	0,48
9	ul. PCK 3 m. 9	4	54,02	3 140	78	2,5%	56,69	0,61
10	ul. PCK 3 m. 10	0	64,36	3 702	294	7,9%	52,96	0,65
11	ul. PCK 3 m. 11	0	54,02	3 078	392	12,7%	49,73	0,69
12	ul. PCK 3 m. 12	1	64,36	2 752	294	10,7%	38,19	0,90
13	ul. PCK 3 m. 13	1	54,02	2 253	392	17,4%	34,46	1,00
14	ul. PCK 3 m. 14	2	64,36	2 752	294	10,7%	38,19	0,90
15	ul. PCK 3 m. 15	2	54,02	2 253	392	17,4%	34,46	1,00
16	ul. PCK 3 m. 16	3	64,36	2 752	294	10,7%	38,19	0,90
17	ul. PCK 3 m. 17	3	54,02	2 253	392	17,4%	34,46	1,00
18	ul. PCK 3 m. 18	4	64,36	3 770	59	1,6%	57,66	0,60
19	ul. PCK 3 m. 19	4	54,02	3 109	78	2,5%	56,10	0,61
20	ul. PCK 3 m. 20	0	42,06	2 675	294	11,0%	56,60	0,61
21	ul. PCK 3 m. 21	0	54,02	3 078	392	12,7%	49,73	0,69
22	ul. PCK 3 m. 22	1	42,06	2 054	294	14,3%	41,84	0,82
23	ul. PCK 3 m. 23	1	54,02	2 281	392	17,2%	34,97	0,99
24	ul. PCK 3 m. 24	2	42,06	2 054	294	14,3%	41,84	0,82
25	ul. PCK 3 m. 25	2	54,02	2 281	392	17,2%	34,97	0,99
26	ul. PCK 3 m. 26	3	42,06	2 054	294	14,3%	41,84	0,82
27	ul. PCK 3 m. 27	3	54,02	2 281	392	17,2%	34,97	0,99
28	ul. PCK 3 m. 28	4	42,06	2 726	59	2,2%	63,42	0,54
29	ul. PCK 3 m. 29	4	54,02	3 140	78	2,5%	56,69	0,61
30	ul. PCK 3 m. 30	0	64,36	3 702	294	7,9%	52,96	0,65
31	ul. PCK 3 m. 31	0	54,02	2 737	392	14,3%	43,41	0,79
32	ul. PCK 3 m. 32	1	64,36	2 752	294	10,7%	38,19	0,90
33	ul. PCK 3 m. 33	1	54,02	2 253	392	17,4%	34,46	1,00
34	ul. PCK 3 m. 34	2	64,36	2 752	294	10,7%	38,19	0,90
35	ul. PCK 3 m. 35	2	54,02	2 253	392	17,4%	34,46	1,00
36	ul. PCK 3 m. 36	3	64,36	2 752	294	10,7%	38,19	0,90
37	ul. PCK 3 m. 37	3	54,02	2 253	392	17,4%	34,46	1,00
38	ul. PCK 3 m. 38	4	64,36	3 770	59	1,6%	57,66	0,60
39	ul. PCK 3 m. 39	4	54,02	3 109	78	2,5%	56,10	0,61
40	ul. PCK 3 m. 40	0	42,06	2 675	294	11,0%	56,60	0,61
41	ul. PCK 3 m. 41	0	54,02	3 078	392	12,7%	49,73	0,69
42	ul. PCK 3 m. 42	1	42,06	2 054	294	14,3%	41,84	0,82
43	ul. PCK 3 m. 43	1	54,02	2 281	392	17,2%	34,97	0,99
44	ul. PCK 3 m. 44	2	42,06	2 054	294	14,3%	41,84	0,82
45	ul. PCK 3 m. 45	2	54,02	2 281	392	17,2%	34,97	0,99
46	ul. PCK 3 m. 46	3	42,06	2 054	294	14,3%	41,84	0,82
47	ul. PCK 3 m. 47	3	54,02	2 281	392	17,2%	34,97	0,99
48	ul. PCK 3 m. 48	4	42,06	2 726	59	2,2%	63,42	0,54
49	ul. PCK 3 m. 49	4	54,02	3 140	78	2,5%	56,69	0,61
50	ul. PCK 3 m. 50	0	64,36	3 702	294	7,9%	52,96	0,65
51	ul. PCK 3 m. 51	0	54,02	3 091	392	12,7%	49,96	0,69
52	ul. PCK 3 m. 52	1	64,36	2 752	294	10,7%	38,19	0,90
53	ul. PCK 3 m. 53	1	54,02	2 253	392	17,4%	34,46	1,00
54	ul. PCK 3 m. 54	2	64,36	2 752	294	10,7%	38,19	0,90
55	ul. PCK 3 m. 55	2	54,02	2 253	392	17,4%	34,46	1,00
56	ul. PCK 3 m. 56	3	64,36	2 752	294	10,7%	38,19	0,90
57	ul. PCK 3 m. 57	3	54,02	2 253	392	17,4%	34,46	1,00
58	ul. PCK 3 m. 58	4	64,36	3 770	59	1,6%	57,66	0,60
59	ul. PCK 3 m. 59	4	54,02	3 342	78	2,3%	60,43	0,57
	<b>PCK 3</b>	<b>---</b>	<b>3 174,84</b>	<b>159 019</b>	<b>16 992</b>	<b>10,7%</b>	<b>---</b>	<b>---</b>