

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. PCK 7 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]	[W]		%	W/m ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. PCK 7 m. 1	0	42,20	2 782	0	0,0%	65,92	0,63
2	ul. PCK 7 m. 2	0	54,05	3 055	0	0,0%	56,52	0,74
3	ul. PCK 7 m. 3	1	42,20	2 021	0	0,0%	47,88	0,87
4	ul. PCK 7 m. 4	1	54,05	2 272	0	0,0%	42,04	0,99
5	ul. PCK 7 m. 5	2	42,20	2 021	0	0,0%	47,88	0,87
6	ul. PCK 7 m. 6	2	54,05	2 272	0	0,0%	42,04	0,99
7	ul. PCK 7 m. 7	3	42,20	2 021	0	0,0%	47,88	0,87
8	ul. PCK 7 m. 8	3	54,05	2 272	0	0,0%	42,04	0,99
9	ul. PCK 7 m. 9	4	42,20	3 070	0	0,0%	72,74	0,57
10	ul. PCK 7 m. 10	4	54,05	3 617	0	0,0%	66,92	0,62
11	ul. PCK 7 m. 11	0	64,71	3 685	0	0,0%	56,94	0,73
12	ul. PCK 7 m. 12	0	54,05	3 029	0	0,0%	56,03	0,74
13	ul. PCK 7 m. 13	1	64,71	2 748	0	0,0%	42,46	0,98
14	ul. PCK 7 m. 14	1	54,05	2 246	0	0,0%	41,55	1,00
15	ul. PCK 7 m. 15	2	64,71	2 748	0	0,0%	42,46	0,98
16	ul. PCK 7 m. 16	2	54,05	2 246	0	0,0%	41,55	1,00
17	ul. PCK 7 m. 17	3	64,71	2 748	0	0,0%	42,46	0,98
18	ul. PCK 7 m. 18	3	54,05	2 246	0	0,0%	41,55	1,00
19	ul. PCK 7 m. 19	4	64,71	4 350	0	0,0%	67,22	0,62
20	ul. PCK 7 m. 20	4	54,05	3 586	0	0,0%	66,34	0,63
21	ul. PCK 7 m. 21	0	42,20	2 632	0	0,0%	62,36	0,67
22	ul. PCK 7 m. 22	0	54,05	3 055	0	0,0%	56,52	0,74
23	ul. PCK 7 m. 23	1	42,20	2 021	0	0,0%	47,88	0,87
24	ul. PCK 7 m. 24	1	54,05	2 272	0	0,0%	42,04	0,99
25	ul. PCK 7 m. 25	2	42,20	2 021	0	0,0%	47,88	0,87
26	ul. PCK 7 m. 26	2	54,05	2 272	0	0,0%	42,04	0,99
27	ul. PCK 7 m. 27	3	42,20	2 021	0	0,0%	47,88	0,87
28	ul. PCK 7 m. 28	3	54,05	2 272	0	0,0%	42,04	0,99
29	ul. PCK 7 m. 29	4	42,20	3 070	0	0,0%	72,74	0,57
30	ul. PCK 7 m. 30	4	54,05	3 617	0	0,0%	66,92	0,62
31	ul. PCK 7 m. 31	0	64,71	3 685	0	0,0%	56,94	0,73
32	ul. PCK 7 m. 32	0	54,05	2 722	0	0,0%	50,36	0,83
33	ul. PCK 7 m. 33	1	64,71	2 748	0	0,0%	42,46	0,98
34	ul. PCK 7 m. 34	1	54,05	2 246	0	0,0%	41,55	1,00
35	ul. PCK 7 m. 35	2	64,71	2 748	0	0,0%	42,46	0,98
36	ul. PCK 7 m. 36	2	54,05	2 246	0	0,0%	41,55	1,00
37	ul. PCK 7 m. 37	3	64,71	2 748	0	0,0%	42,46	0,98
38	ul. PCK 7 m. 38	3	54,05	2 246	0	0,0%	41,55	1,00
39	ul. PCK 7 m. 39	4	64,71	4 350	0	0,0%	67,22	0,62
40	ul. PCK 7 m. 40	4	54,05	3 586	0	0,0%	66,34	0,63
41	ul. PCK 7 m. 41	0	42,20	2 632	0	0,0%	62,36	0,67
42	ul. PCK 7 m. 42	0	54,05	3 055	0	0,0%	56,52	0,74
43	ul. PCK 7 m. 43	1	42,20	2 021	0	0,0%	47,88	0,87
44	ul. PCK 7 m. 44	1	54,05	2 272	0	0,0%	42,04	0,99
45	ul. PCK 7 m. 45	2	42,20	2 021	0	0,0%	47,88	0,87
46	ul. PCK 7 m. 46	2	54,05	2 272	0	0,0%	42,04	0,99
47	ul. PCK 7 m. 47	3	42,20	2 021	0	0,0%	47,88	0,87
48	ul. PCK 7 m. 48	3	54,05	2 272	0	0,0%	42,04	0,99
49	ul. PCK 7 m. 49	4	42,20	3 070	0	0,0%	72,74	0,57
50	ul. PCK 7 m. 50	4	54,05	3 617	0	0,0%	66,92	0,62
51	ul. PCK 7 m. 51	0	64,71	3 685	0	0,0%	56,94	0,73
52	ul. PCK 7 m. 52	0	54,05	2 542	0	0,0%	47,03	0,88
53	ul. PCK 7 m. 53	1	64,71	2 748	0	0,0%	42,46	0,98
54	ul. PCK 7 m. 54	1	54,05	2 542	0	0,0%	47,03	0,88
55	ul. PCK 7 m. 55	2	64,71	2 748	0	0,0%	42,46	0,98
56	ul. PCK 7 m. 56	2	54,05	2 542	0	0,0%	47,03	0,88
57	ul. PCK 7 m. 57	3	64,71	2 748	0	0,0%	42,46	0,98
58	ul. PCK 7 m. 58	3	54,05	2 542	0	0,0%	47,03	0,88
59	ul. PCK 7 m. 59	4	64,71	4 350	0	0,0%	67,22	0,62
60	ul. PCK 7 m. 60	4	54,05	3 943	0	0,0%	72,96	0,57
	PCK 7	---	3 225,15	165 249	0	0,0%	---	---

Uwaga: w obliczeniach nie uwzględniono wpływu pionów grzewczych ze względu nad brak dokumentacji c.o.