

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Świętokrzyska 13 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Świętokrzyska 13 m. 1	0	65,10	3 985	521	13,1%	53,21	0,65
2	ul. Świętokrzyska 13 m. 2	0	42,70	2 529	325	12,8%	51,63	0,67
3	ul. Świętokrzyska 13 m. 3	1	65,10	3 070	521	17,0%	39,15	0,89
4	ul. Świętokrzyska 13 m. 4	1	42,70	1 929	325	16,8%	37,57	0,93
5	ul. Świętokrzyska 13 m. 5	2	65,10	3 070	392	12,8%	41,13	0,85
6	ul. Świętokrzyska 13 m. 6	2	42,70	1 929	261	13,5%	39,07	0,89
7	ul. Świętokrzyska 13 m. 7	3	65,10	3 070	392	12,8%	41,13	0,85
8	ul. Świętokrzyska 13 m. 8	3	42,70	1 929	196	10,2%	40,59	0,86
9	ul. Świętokrzyska 13 m. 9	4	65,10	4 642	78	1,7%	70,11	0,50
10	ul. Świętokrzyska 13 m. 10	4	42,70	2 950	39	1,3%	68,18	0,51
11	ul. Świętokrzyska 13 m. 11	0	59,90	3 399	423	12,4%	49,68	0,70
12	ul. Świętokrzyska 13 m. 12	0	60,04	3 403	423	12,4%	49,64	0,70
13	ul. Świętokrzyska 13 m. 13	1	59,90	2 557	423	16,5%	35,62	0,98
14	ul. Świętokrzyska 13 m. 14	1	60,04	2 559	423	16,5%	35,58	0,98
15	ul. Świętokrzyska 13 m. 15	2	59,90	2 557	294	11,5%	37,78	0,92
16	ul. Świętokrzyska 13 m. 16	2	60,04	2 559	294	11,5%	37,73	0,92
17	ul. Świętokrzyska 13 m. 17	3	59,90	2 557	294	11,5%	37,78	0,92
18	ul. Świętokrzyska 13 m. 18	3	60,04	2 559	294	11,5%	37,73	0,92
19	ul. Świętokrzyska 13 m. 19	4	59,90	3 988	59	1,5%	65,59	0,53
20	ul. Świętokrzyska 13 m. 20	4	60,04	3 994	59	1,5%	65,53	0,53
21	ul. Świętokrzyska 13 m. 21	0	54,60	3 056	423	13,8%	48,21	0,72
22	ul. Świętokrzyska 13 m. 22	0	53,80	3 151	423	13,4%	50,71	0,69
23	ul. Świętokrzyska 13 m. 23	1	54,60	2 288	359	15,7%	35,33	0,99
24	ul. Świętokrzyska 13 m. 24	1	53,80	2 395	359	15,0%	37,84	0,92
25	ul. Świętokrzyska 13 m. 25	2	54,60	2 288	294	12,9%	36,52	0,95
26	ul. Świętokrzyska 13 m. 26	2	53,80	2 395	294	12,3%	39,05	0,89
27	ul. Świętokrzyska 13 m. 27	3	54,60	2 288	294	12,9%	36,52	0,95
28	ul. Świętokrzyska 13 m. 28	3	53,80	2 395	294	12,3%	39,05	0,89
29	ul. Świętokrzyska 13 m. 29	4	54,60	3 594	59	1,6%	64,74	0,54
30	ul. Świętokrzyska 13 m. 30	4	53,80	3 682	59	1,6%	67,35	0,52
31	ul. Świętokrzyska 13 m. 31	0	59,90	3 399	423	12,4%	49,68	0,70
32	ul. Świętokrzyska 13 m. 32	0	60,04	3 403	423	12,4%	49,64	0,70
33	ul. Świętokrzyska 13 m. 33	1	59,90	2 557	423	16,5%	35,62	0,98
34	ul. Świętokrzyska 13 m. 34	1	60,04	2 559	423	16,5%	35,58	0,98
35	ul. Świętokrzyska 13 m. 35	2	59,90	2 557	294	11,5%	37,78	0,92
36	ul. Świętokrzyska 13 m. 36	2	60,04	2 559	294	11,5%	37,73	0,92
37	ul. Świętokrzyska 13 m. 37	3	59,90	2 557	294	11,5%	37,78	0,92
38	ul. Świętokrzyska 13 m. 38	3	60,04	2 559	294	11,5%	37,73	0,92
39	ul. Świętokrzyska 13 m. 39	4	59,90	3 988	59	1,5%	65,59	0,53
40	ul. Świętokrzyska 13 m. 40	4	60,04	3 994	59	1,5%	65,53	0,53
41	ul. Świętokrzyska 13 m. 41	0	65,10	3 705	521	14,1%	48,90	0,71
42	ul. Świętokrzyska 13 m. 42	0	43,86	2 566	325	12,7%	51,09	0,68
43	ul. Świętokrzyska 13 m. 43	1	65,10	2 789	521	18,7%	34,84	1,00
44	ul. Świętokrzyska 13 m. 44	1	43,86	1 949	325	16,7%	37,03	0,94
45	ul. Świętokrzyska 13 m. 45	2	65,10	2 789	392	14,1%	36,83	0,95
46	ul. Świętokrzyska 13 m. 46	2	43,86	1 949	261	13,4%	38,49	0,91
47	ul. Świętokrzyska 13 m. 47	3	65,10	2 789	392	14,1%	36,83	0,95
48	ul. Świętokrzyska 13 m. 48	3	43,86	1 949	196	10,1%	39,97	0,87
49	ul. Świętokrzyska 13 m. 49	4	65,10	4 345	78	1,8%	65,55	0,53
50	ul. Świętokrzyska 13 m. 50	4	43,86	2 997	39	1,3%	67,45	0,52
51	ul. Świętokrzyska 13 m. 51	0	59,90	3 399	423	12,4%	49,68	0,70
52	ul. Świętokrzyska 13 m. 52	0	60,04	3 403	423	12,4%	49,64	0,70
53	ul. Świętokrzyska 13 m. 53	1	59,90	2 557	423	16,5%	35,62	0,98
54	ul. Świętokrzyska 13 m. 54	1	60,04	2 559	423	16,5%	35,58	0,98
55	ul. Świętokrzyska 13 m. 55	2	59,90	2 557	294	11,5%	37,78	0,92
56	ul. Świętokrzyska 13 m. 56	2	60,04	2 559	294	11,5%	37,73	0,92
57	ul. Świętokrzyska 13 m. 57	3	59,90	2 557	294	11,5%	37,78	0,92
58	ul. Świętokrzyska 13 m. 58	3	60,04	2 559	294	11,5%	37,73	0,92
59	ul. Świętokrzyska 13 m. 59	4	59,90	3 988	59	1,5%	65,59	0,53

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$				
60	ul. Świętokrzyska 13 m. 60	4	60,04	3 994	59	1,5%	65,53	0,53
61	ul. Świętokrzyska 13 m. 61	0	54,60	3 056	423	13,8%	48,21	0,72
62	ul. Świętokrzyska 13 m. 62	0	53,80	3 151	423	13,4%	50,71	0,69
63	ul. Świętokrzyska 13 m. 63	1	54,60	2 288	359	15,7%	35,33	0,99
64	ul. Świętokrzyska 13 m. 64	1	53,80	2 395	359	15,0%	37,84	0,92
65	ul. Świętokrzyska 13 m. 65	2	54,60	2 288	294	12,9%	36,52	0,95
66	ul. Świętokrzyska 13 m. 66	2	53,80	2 395	294	12,3%	39,05	0,89
67	ul. Świętokrzyska 13 m. 67	3	54,60	2 288	294	12,9%	36,52	0,95
68	ul. Świętokrzyska 13 m. 68	3	53,80	2 395	294	12,3%	39,05	0,89
69	ul. Świętokrzyska 13 m. 69	4	54,60	3 594	59	1,6%	64,74	0,54
70	ul. Świętokrzyska 13 m. 70	4	53,80	3 682	59	1,6%	67,35	0,52
71	ul. Świętokrzyska 13 m. 71	0	59,90	3 399	423	12,4%	49,68	0,70
72	ul. Świętokrzyska 13 m. 72	0	60,04	3 683	423	11,5%	54,31	0,64
73	ul. Świętokrzyska 13 m. 73	1	59,90	2 557	423	16,5%	35,62	0,98
74	ul. Świętokrzyska 13 m. 74	1	60,04	2 839	423	14,9%	40,25	0,87
75	ul. Świętokrzyska 13 m. 75	2	59,90	2 557	294	11,5%	37,78	0,92
76	ul. Świętokrzyska 13 m. 76	2	60,04	2 839	294	10,4%	42,39	0,82
77	ul. Świętokrzyska 13 m. 77	3	59,90	2 557	294	11,5%	37,78	0,92
78	ul. Świętokrzyska 13 m. 78	3	60,04	2 839	294	10,4%	42,39	0,82
79	ul. Świętokrzyska 13 m. 79	4	59,90	3 988	59	1,5%	65,59	0,53
80	ul. Świętokrzyska 13 m. 80	4	60,04	4 291	59	1,4%	70,48	0,49