

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Świętokrzyska 17 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Świętokrzyska 17 m. 1	0	65,10	3 958	521	13,2%	52,80	0,66
2	ul. Świętokrzyska 17 m. 2	0	43,86	2 559	325	12,7%	50,95	0,68
3	ul. Świętokrzyska 17 m. 3	1	65,10	3 043	521	17,1%	38,74	0,89
4	ul. Świętokrzyska 17 m. 4	1	43,86	1 943	325	16,7%	36,88	0,94
5	ul. Świętokrzyska 17 m. 5	2	65,10	3 043	392	12,9%	40,72	0,85
6	ul. Świętokrzyska 17 m. 6	2	43,86	1 943	261	13,4%	38,34	0,90
7	ul. Świętokrzyska 17 m. 7	3	65,10	3 043	392	12,9%	40,72	0,85
8	ul. Świętokrzyska 17 m. 8	3	43,86	1 943	196	10,1%	39,82	0,87
9	ul. Świętokrzyska 17 m. 9	4	65,10	4 614	78	1,7%	69,67	0,50
10	ul. Świętokrzyska 17 m. 10	4	43,86	2 990	39	1,3%	67,28	0,52
11	ul. Świętokrzyska 17 m. 11	0	59,90	3 389	423	12,5%	49,52	0,70
12	ul. Świętokrzyska 17 m. 12	0	60,04	3 394	423	12,5%	49,48	0,70
13	ul. Świętokrzyska 17 m. 13	1	59,90	2 547	423	16,6%	35,46	0,98
14	ul. Świętokrzyska 17 m. 14	1	60,04	2 549	423	16,6%	35,42	0,98
15	ul. Świętokrzyska 17 m. 15	2	59,90	2 547	294	11,5%	37,61	0,92
16	ul. Świętokrzyska 17 m. 16	2	60,04	2 549	294	11,5%	37,57	0,92
17	ul. Świętokrzyska 17 m. 17	3	59,90	2 547	294	11,5%	37,61	0,92
18	ul. Świętokrzyska 17 m. 18	3	60,04	2 549	294	11,5%	37,57	0,92
19	ul. Świętokrzyska 17 m. 19	4	59,90	3 977	59	1,5%	65,41	0,53
20	ul. Świętokrzyska 17 m. 20	4	60,04	3 983	59	1,5%	65,35	0,53
21	ul. Świętokrzyska 17 m. 21	0	53,58	3 015	423	14,0%	48,37	0,72
22	ul. Świętokrzyska 17 m. 22	0	53,80	3 140	423	13,5%	50,51	0,69
23	ul. Świętokrzyska 17 m. 23	1	53,58	2 261	359	15,9%	35,50	0,98
24	ul. Świętokrzyska 17 m. 24	1	53,80	2 384	359	15,1%	37,64	0,92
25	ul. Świętokrzyska 17 m. 25	2	53,58	2 261	294	13,0%	36,71	0,94
26	ul. Świętokrzyska 17 m. 26	2	53,80	2 384	294	12,3%	38,85	0,89
27	ul. Świętokrzyska 17 m. 27	3	53,58	2 261	294	13,0%	36,71	0,94
28	ul. Świętokrzyska 17 m. 28	3	53,80	2 384	294	12,3%	38,85	0,89
29	ul. Świętokrzyska 17 m. 29	4	53,58	3 542	59	1,7%	65,00	0,53
30	ul. Świętokrzyska 17 m. 30	4	53,80	3 670	59	1,6%	67,12	0,52
31	ul. Świętokrzyska 17 m. 31	0	59,90	3 389	423	12,5%	49,52	0,70
32	ul. Świętokrzyska 17 m. 32	0	60,04	3 394	423	12,5%	49,48	0,70
33	ul. Świętokrzyska 17 m. 33	1	59,90	2 547	423	16,6%	35,46	0,98
34	ul. Świętokrzyska 17 m. 34	1	60,04	2 549	423	16,6%	35,42	0,98
35	ul. Świętokrzyska 17 m. 35	2	59,90	2 547	294	11,5%	37,61	0,92
36	ul. Świętokrzyska 17 m. 36	2	60,04	2 549	294	11,5%	37,57	0,92
37	ul. Świętokrzyska 17 m. 37	3	59,90	2 547	294	11,5%	37,61	0,92
38	ul. Świętokrzyska 17 m. 38	3	60,04	2 549	294	11,5%	37,57	0,92
39	ul. Świętokrzyska 17 m. 39	4	59,90	3 977	59	1,5%	65,41	0,53
40	ul. Świętokrzyska 17 m. 40	4	60,04	3 983	59	1,5%	65,35	0,53
41	ul. Świętokrzyska 17 m. 41	0	65,10	3 693	521	14,1%	48,73	0,71
42	ul. Świętokrzyska 17 m. 42	0	43,86	2 559	325	12,7%	50,95	0,68
43	ul. Świętokrzyska 17 m. 43	1	65,10	2 778	521	18,8%	34,66	1,00
44	ul. Świętokrzyska 17 m. 44	1	43,86	1 943	325	16,7%	36,88	0,94
45	ul. Świętokrzyska 17 m. 45	2	65,10	2 778	392	14,1%	36,64	0,95
46	ul. Świętokrzyska 17 m. 46	2	43,86	1 943	261	13,4%	38,34	0,90
47	ul. Świętokrzyska 17 m. 47	3	65,10	2 778	392	14,1%	36,64	0,95
48	ul. Świętokrzyska 17 m. 48	3	43,86	1 943	196	10,1%	39,82	0,87
49	ul. Świętokrzyska 17 m. 49	4	65,10	4 332	78	1,8%	65,35	0,53
50	ul. Świętokrzyska 17 m. 50	4	43,86	2 990	39	1,3%	67,28	0,52
51	ul. Świętokrzyska 17 m. 51	0	59,90	3 389	423	12,5%	49,52	0,70
52	ul. Świętokrzyska 17 m. 52	0	60,04	3 394	423	12,5%	49,48	0,70
53	ul. Świętokrzyska 17 m. 53	1	59,90	2 547	423	16,6%	35,46	0,98
54	ul. Świętokrzyska 17 m. 54	1	60,04	2 549	423	16,6%	35,42	0,98
55	ul. Świętokrzyska 17 m. 55	2	59,90	2 547	294	11,5%	37,61	0,92
56	ul. Świętokrzyska 17 m. 56	2	60,04	2 549	294	11,5%	37,57	0,92
57	ul. Świętokrzyska 17 m. 57	3	59,90	2 547	294	11,5%	37,61	0,92
58	ul. Świętokrzyska 17 m. 58	3	60,04	2 549	294	11,5%	37,57	0,92
59	ul. Świętokrzyska 17 m. 59	4	59,90	3 977	59	1,5%	65,41	0,53

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$				
60	ul. Świętokrzyska 17 m. 60	4	60,04	3 983	59	1,5%	65,35	0,53
61	ul. Świętokrzyska 17 m. 61	0	53,58	3 015	423	14,0%	48,37	0,72
62	ul. Świętokrzyska 17 m. 62	0	53,80	3 140	423	13,5%	50,51	0,69
63	ul. Świętokrzyska 17 m. 63	1	53,58	2 261	359	15,9%	35,50	0,98
64	ul. Świętokrzyska 17 m. 64	1	53,80	2 384	359	15,1%	37,64	0,92
65	ul. Świętokrzyska 17 m. 65	2	53,58	2 261	294	13,0%	36,71	0,94
66	ul. Świętokrzyska 17 m. 66	2	53,80	2 384	294	12,3%	38,85	0,89
67	ul. Świętokrzyska 17 m. 67	3	53,58	2 261	294	13,0%	36,71	0,94
68	ul. Świętokrzyska 17 m. 68	3	53,80	2 384	294	12,3%	38,85	0,89
69	ul. Świętokrzyska 17 m. 69	4	53,58	3 542	59	1,7%	65,00	0,53
70	ul. Świętokrzyska 17 m. 70	4	53,80	3 670	59	1,6%	67,12	0,52
71	ul. Świętokrzyska 17 m. 71	0	59,90	3 389	423	12,5%	49,52	0,70
72	ul. Świętokrzyska 17 m. 72	0	60,04	3 659	423	11,6%	53,90	0,64
73	ul. Świętokrzyska 17 m. 73	1	59,90	2 547	423	16,6%	35,46	0,98
74	ul. Świętokrzyska 17 m. 74	1	60,04	2 815	423	15,0%	39,83	0,87
75	ul. Świętokrzyska 17 m. 75	2	59,90	2 547	294	11,5%	37,61	0,92
76	ul. Świętokrzyska 17 m. 76	2	60,04	2 815	294	10,4%	41,98	0,83
77	ul. Świętokrzyska 17 m. 77	3	59,90	2 547	294	11,5%	37,61	0,92
78	ul. Świętokrzyska 17 m. 78	3	60,04	2 815	294	10,4%	41,98	0,83
79	ul. Świętokrzyska 17 m. 79	4	59,90	3 977	59	1,5%	65,41	0,53
80	ul. Świętokrzyska 17 m. 80	4	60,04	4 264	59	1,4%	70,04	0,49