

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Świętokrzyska 21 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Świętokrzyska 21 m. 1	0	64,60	3 974	521	13,1%	53,45	0,65
2	ul. Świętokrzyska 21 m. 2	0	42,80	2 536	325	12,8%	51,65	0,68
3	ul. Świętokrzyska 21 m. 3	1	64,60	3 061	521	17,0%	39,32	0,89
4	ul. Świętokrzyska 21 m. 4	1	42,80	1 931	325	16,8%	37,52	0,93
5	ul. Świętokrzyska 21 m. 5	2	64,60	3 061	392	12,8%	41,31	0,85
6	ul. Świętokrzyska 21 m. 6	2	42,80	1 931	261	13,5%	39,02	0,90
7	ul. Świętokrzyska 21 m. 7	3	64,60	3 061	392	12,8%	41,31	0,85
8	ul. Świętokrzyska 21 m. 8	3	42,80	1 931	196	10,2%	40,53	0,86
9	ul. Świętokrzyska 21 m. 9	4	64,60	4 622	78	1,7%	70,34	0,50
10	ul. Świętokrzyska 21 m. 10	4	42,80	2 954	39	1,3%	68,11	0,51
11	ul. Świętokrzyska 21 m. 11	0	58,60	3 362	423	12,6%	50,16	0,70
12	ul. Świętokrzyska 21 m. 12	0	58,60	3 362	423	12,6%	50,16	0,70
13	ul. Świętokrzyska 21 m. 13	1	58,60	2 534	423	16,7%	36,03	0,97
14	ul. Świętokrzyska 21 m. 14	1	58,60	2 534	423	16,7%	36,03	0,97
15	ul. Świętokrzyska 21 m. 15	2	58,60	2 534	294	11,6%	38,23	0,91
16	ul. Świętokrzyska 21 m. 16	2	58,60	2 534	294	11,6%	38,23	0,91
17	ul. Świętokrzyska 21 m. 17	3	58,60	2 534	294	11,6%	38,23	0,91
18	ul. Świętokrzyska 21 m. 18	3	58,60	2 534	294	11,6%	38,23	0,91
19	ul. Świętokrzyska 21 m. 19	4	58,60	3 935	59	1,5%	66,14	0,53
20	ul. Świętokrzyska 21 m. 20	4	58,60	3 935	59	1,5%	66,14	0,53
21	ul. Świętokrzyska 21 m. 21	0	53,70	3 031	423	14,0%	48,57	0,72
22	ul. Świętokrzyska 21 m. 22	0	52,70	3 121	423	13,6%	51,19	0,68
23	ul. Świętokrzyska 21 m. 23	1	53,70	2 272	359	15,8%	35,63	0,98
24	ul. Świętokrzyska 21 m. 24	1	52,70	2 376	359	15,1%	38,27	0,91
25	ul. Świętokrzyska 21 m. 25	2	53,70	2 272	294	12,9%	36,84	0,95
26	ul. Świętokrzyska 21 m. 26	2	52,70	2 376	294	12,4%	39,51	0,89
27	ul. Świętokrzyska 21 m. 27	3	53,70	2 272	294	12,9%	36,84	0,95
28	ul. Świętokrzyska 21 m. 28	3	52,70	2 376	294	12,4%	39,51	0,89
29	ul. Świętokrzyska 21 m. 29	4	53,70	3 557	59	1,7%	65,14	0,54
30	ul. Świętokrzyska 21 m. 30	4	52,70	3 638	59	1,6%	67,91	0,52
31	ul. Świętokrzyska 21 m. 31	0	58,60	3 362	423	12,6%	50,16	0,70
32	ul. Świętokrzyska 21 m. 32	0	58,60	3 362	423	12,6%	50,16	0,70
33	ul. Świętokrzyska 21 m. 33	1	58,60	2 534	423	16,7%	36,03	0,97
34	ul. Świętokrzyska 21 m. 34	1	58,60	2 534	423	16,7%	36,03	0,97
35	ul. Świętokrzyska 21 m. 35	2	58,60	2 534	294	11,6%	38,23	0,91
36	ul. Świętokrzyska 21 m. 36	2	58,60	2 534	294	11,6%	38,23	0,91
37	ul. Świętokrzyska 21 m. 37	3	58,60	2 534	294	11,6%	38,23	0,91
38	ul. Świętokrzyska 21 m. 38	3	58,60	2 534	294	11,6%	38,23	0,91
39	ul. Świętokrzyska 21 m. 39	4	58,60	3 935	59	1,5%	66,14	0,53
40	ul. Świętokrzyska 21 m. 40	4	58,60	3 935	59	1,5%	66,14	0,53
41	ul. Świętokrzyska 21 m. 41	0	64,60	3 694	521	14,1%	49,11	0,71
42	ul. Świętokrzyska 21 m. 42	0	42,80	2 536	325	12,8%	51,65	0,68
43	ul. Świętokrzyska 21 m. 43	1	64,60	2 781	521	18,7%	34,98	1,00
44	ul. Świętokrzyska 21 m. 44	1	42,80	1 931	325	16,8%	37,52	0,93
45	ul. Świętokrzyska 21 m. 45	2	64,60	2 781	392	14,1%	36,98	0,95
46	ul. Świętokrzyska 21 m. 46	2	42,80	1 931	261	13,5%	39,02	0,90
47	ul. Świętokrzyska 21 m. 47	3	64,60	2 781	392	14,1%	36,98	0,95
48	ul. Świętokrzyska 21 m. 48	3	42,80	1 931	196	10,2%	40,53	0,86
49	ul. Świętokrzyska 21 m. 49	4	64,60	4 325	78	1,8%	65,74	0,53
50	ul. Świętokrzyska 21 m. 50	4	42,80	2 954	39	1,3%	68,11	0,51
51	ul. Świętokrzyska 21 m. 51	0	58,60	3 362	423	12,6%	50,16	0,70
52	ul. Świętokrzyska 21 m. 52	0	58,60	3 362	423	12,6%	50,16	0,70
53	ul. Świętokrzyska 21 m. 53	1	58,60	2 534	423	16,7%	36,03	0,97
54	ul. Świętokrzyska 21 m. 54	1	58,60	2 534	423	16,7%	36,03	0,97
55	ul. Świętokrzyska 21 m. 55	2	58,60	2 534	294	11,6%	38,23	0,91
56	ul. Świętokrzyska 21 m. 56	2	58,60	2 534	294	11,6%	38,23	0,91
57	ul. Świętokrzyska 21 m. 57	3	58,60	2 534	294	11,6%	38,23	0,91
58	ul. Świętokrzyska 21 m. 58	3	58,60	2 534	294	11,6%	38,23	0,91
59	ul. Świętokrzyska 21 m. 59	4	58,60	3 935	59	1,5%	66,14	0,53
60	ul. Świętokrzyska 21 m. 60	4	58,60	3 935	59	1,5%	66,14	0,53

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
61	ul. Świętokrzyska 21 m. 61	0	53,70	3 031	423	14,0%	48,57	0,72
62	ul. Świętokrzyska 21 m. 62	0	52,70	3 121	423	13,6%	51,19	0,68
63	ul. Świętokrzyska 21 m. 63	1	53,70	2 272	359	15,8%	35,63	0,98
64	ul. Świętokrzyska 21 m. 64	1	52,70	2 376	359	15,1%	38,27	0,91
65	ul. Świętokrzyska 21 m. 65	2	53,70	2 272	294	12,9%	36,84	0,95
66	ul. Świętokrzyska 21 m. 66	2	52,70	2 376	294	12,4%	39,51	0,89
67	ul. Świętokrzyska 21 m. 67	3	53,70	2 272	294	12,9%	36,84	0,95
68	ul. Świętokrzyska 21 m. 68	3	52,70	2 376	294	12,4%	39,51	0,89
69	ul. Świętokrzyska 21 m. 69	4	53,70	3 557	59	1,7%	65,14	0,54
70	ul. Świętokrzyska 21 m. 70	4	52,70	3 638	59	1,6%	67,91	0,52
71	ul. Świętokrzyska 21 m. 71	0	58,60	3 362	423	12,6%	50,16	0,70
72	ul. Świętokrzyska 21 m. 72	0	58,60	3 643	423	11,6%	54,94	0,64
73	ul. Świętokrzyska 21 m. 73	1	58,60	2 534	423	16,7%	36,03	0,97
74	ul. Świętokrzyska 21 m. 74	1	58,60	2 814	423	15,0%	40,81	0,86
75	ul. Świętokrzyska 21 m. 75	2	58,60	2 534	294	11,6%	38,23	0,91
76	ul. Świętokrzyska 21 m. 76	2	58,60	2 814	294	10,4%	43,01	0,81
77	ul. Świętokrzyska 21 m. 77	3	58,60	2 534	294	11,6%	38,23	0,91
78	ul. Świętokrzyska 21 m. 78	3	58,60	2 814	294	10,4%	43,01	0,81
79	ul. Świętokrzyska 21 m. 79	4	58,60	3 935	59	1,5%	66,14	0,53
80	ul. Świętokrzyska 21 m. 80	4	58,60	4 232	59	1,4%	71,21	0,49