

## Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych  
budynek: ul. Lipska 1 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik $\Phi_{HL}/m^2$	Współczynnik wyrównawczy
			$A_h$	$\Phi_{HL}$				
			[m <sup>2</sup> ]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Lipska 1 m. 1	0	59,97	3 179	423	13,3%	45,96	0,75
2	ul. Lipska 1 m. 2	0	28,64	1 503	261	17,4%	43,37	0,79
3	ul. Lipska 1 m. 3	0	48,15	2 445	325	13,3%	44,03	0,78
4	ul. Lipska 1 m. 4	1	59,97	2 756	423	15,3%	38,91	0,88
5	ul. Lipska 1 m. 5	1	28,64	1 301	261	20,1%	36,31	0,95
6	ul. Lipska 1 m. 6	1	48,15	2 105	325	15,4%	36,98	0,93
7	ul. Lipska 1 m. 7	2	59,97	2 756	359	13,0%	39,98	0,86
8	ul. Lipska 1 m. 8	2	28,64	1 301	196	15,1%	38,58	0,89
9	ul. Lipska 1 m. 9	2	48,15	2 105	196	9,3%	39,65	0,87
10	ul. Lipska 1 m. 10	3	59,97	2 756	294	10,7%	41,06	0,84
11	ul. Lipska 1 m. 11	3	28,64	1 301	196	15,1%	38,58	0,89
12	ul. Lipska 1 m. 12	3	48,15	2 105	196	9,3%	39,65	0,87
13	ul. Lipska 1 m. 13	4	59,97	4 301	59	1,4%	70,73	0,49
14	ul. Lipska 1 m. 14	4	28,64	2 025	39	1,9%	69,33	0,50
15	ul. Lipska 1 m. 15	4	48,15	3 298	39	1,2%	67,69	0,51
16	ul. Lipska 1 m. 16	0	59,97	2 910	423	14,5%	41,48	0,83
17	ul. Lipska 1 m. 17	0	28,64	1 503	261	17,4%	43,37	0,79
18	ul. Lipska 1 m. 18	0	48,15	2 445	325	13,3%	44,03	0,78
19	ul. Lipska 1 m. 19	1	59,97	2 487	423	17,0%	34,43	1,00
20	ul. Lipska 1 m. 20	1	28,64	1 301	261	20,1%	36,31	0,95
21	ul. Lipska 1 m. 21	1	48,15	2 105	325	15,4%	36,98	0,93
22	ul. Lipska 1 m. 22	2	59,97	2 487	294	11,8%	36,58	0,94
23	ul. Lipska 1 m. 23	2	28,64	1 301	196	15,1%	38,58	0,89
24	ul. Lipska 1 m. 24	2	48,15	2 105	196	9,3%	39,65	0,87
25	ul. Lipska 1 m. 25	3	59,97	2 487	294	11,8%	36,58	0,94
26	ul. Lipska 1 m. 26	3	28,64	1 301	196	15,1%	38,58	0,89
27	ul. Lipska 1 m. 27	3	48,15	2 105	196	9,3%	39,65	0,87
28	ul. Lipska 1 m. 28	4	59,97	3 970	59	1,5%	65,22	0,53
29	ul. Lipska 1 m. 29	4	28,64	2 025	39	1,9%	69,33	0,50
30	ul. Lipska 1 m. 30	4	48,15	3 298	39	1,2%	67,69	0,51
31	ul. Lipska 1 m. 31	0	59,97	2 910	423	14,5%	41,48	0,83
32	ul. Lipska 1 m. 32	0	28,64	1 503	261	17,4%	43,37	0,79
33	ul. Lipska 1 m. 33	0	48,15	2 445	325	13,3%	44,03	0,78
34	ul. Lipska 1 m. 34	1	59,97	2 487	423	17,0%	34,43	1,00
35	ul. Lipska 1 m. 35	1	28,64	1 301	261	20,1%	36,31	0,95
36	ul. Lipska 1 m. 36	1	48,15	2 105	325	15,4%	36,98	0,93
37	ul. Lipska 1 m. 37	2	59,97	2 487	294	11,8%	36,58	0,94
38	ul. Lipska 1 m. 38	2	28,64	1 301	196	15,1%	38,58	0,89
39	ul. Lipska 1 m. 39	2	48,15	2 105	196	9,3%	39,65	0,87
40	ul. Lipska 1 m. 40	3	59,97	2 487	294	11,8%	36,58	0,94
41	ul. Lipska 1 m. 41	3	28,64	1 301	196	15,1%	38,58	0,89
42	ul. Lipska 1 m. 42	3	48,15	2 105	196	9,3%	39,65	0,87
43	ul. Lipska 1 m. 43	4	59,97	3 970	59	1,5%	65,22	0,53
44	ul. Lipska 1 m. 44	4	28,64	2 025	39	1,9%	69,33	0,50
45	ul. Lipska 1 m. 45	4	48,15	3 298	39	1,2%	67,69	0,51
46	ul. Lipska 1 m. 46	0	59,97	2 910	423	14,5%	41,48	0,83
47	ul. Lipska 1 m. 47	0	28,64	1 503	261	17,4%	43,37	0,79
48	ul. Lipska 1 m. 48	0	48,15	2 714	325	12,0%	49,62	0,69
49	ul. Lipska 1 m. 49	1	59,97	2 487	423	17,0%	34,43	1,00
50	ul. Lipska 1 m. 50	1	28,64	1 301	261	20,1%	36,31	0,95
51	ul. Lipska 1 m. 51	1	48,15	2 374	325	13,7%	42,56	0,81
52	ul. Lipska 1 m. 52	2	59,97	2 487	294	11,8%	36,58	0,94
53	ul. Lipska 1 m. 53	2	28,64	1 301	196	15,1%	38,58	0,89
54	ul. Lipska 1 m. 54	2	48,15	2 374	261	11,0%	43,89	0,78
55	ul. Lipska 1 m. 55	3	59,97	2 487	294	11,8%	36,58	0,94
56	ul. Lipska 1 m. 56	3	28,64	1 301	196	15,1%	38,58	0,89
57	ul. Lipska 1 m. 57	3	48,15	2 374	196	8,3%	45,24	0,76

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów insta- lacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik $\Phi_{HL}/m^2$	Współ- czynnik wyrów- nawczy
			$A_n$	$\Phi_{HL}$				
			$[m^2]$	$[W]$				
58	ul. Lipska 1 m. 58	4	59,97	3 970	59	1,5%	65,22	<b>0,53</b>
59	ul. Lipska 1 m. 59	4	28,64	2 025	39	1,9%	69,33	<b>0,50</b>
60	ul. Lipska 1 m. 60	4	48,15	3 629	39	1,1%	74,55	<b>0,46</b>
	<b>Lipska 1</b>	---	<b>2 735,20</b>	<b>138 147</b>	<b>14 238</b>	<b>10,3%</b>	---	---