

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Lipska 4 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Lipska 4 m. 1	0	60,05	3 257	423	13,0%	47,19	0,71
2	ul. Lipska 4 m. 2	0	28,78	1 553	261	16,8%	44,88	0,75
3	ul. Lipska 4 m. 3	0	48,22	2 538	325	12,8%	45,90	0,73
4	ul. Lipska 4 m. 4	1	60,05	2 675	423	15,8%	37,51	0,90
5	ul. Lipska 4 m. 5	1	28,78	1 274	261	20,5%	35,19	0,96
6	ul. Lipska 4 m. 6	1	48,22	2 071	325	15,7%	36,22	0,93
7	ul. Lipska 4 m. 7	2	60,05	2 675	359	13,4%	38,57	0,87
8	ul. Lipska 4 m. 8	2	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
9	ul. Lipska 4 m. 9	2	48,22	2 071	196	9,5%	38,89	0,87
10	ul. Lipska 4 m. 10	3	60,05	2 675	294	11,0%	39,66	0,85
11	ul. Lipska 4 m. 11	3	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
12	ul. Lipska 4 m. 12	3	48,22	2 071	196	9,5%	38,89	0,87
13	ul. Lipska 4 m. 13	4	60,05	3 198	59	1,8%	52,27	0,64
14	ul. Lipska 4 m. 14	4	28,78	1 517	39	2,6%	51,34	0,66
15	ul. Lipska 4 m. 15	4	48,22	2 464	39	1,6%	50,30	0,67
16	ul. Lipska 4 m. 16	0	60,05	3 029	423	14,0%	43,39	0,78
17	ul. Lipska 4 m. 17	0	28,78	1 553	261	16,8%	44,88	0,75
18	ul. Lipska 4 m. 18	0	48,22	2 538	325	12,8%	45,90	0,73
19	ul. Lipska 4 m. 19	1	60,05	2 447	423	17,3%	33,71	1,00
20	ul. Lipska 4 m. 20	1	28,78	1 274	261	20,5%	35,19	0,96
21	ul. Lipska 4 m. 21	1	48,22	2 071	325	15,7%	36,22	0,93
22	ul. Lipska 4 m. 22	2	60,05	2 447	294	12,0%	35,85	0,94
23	ul. Lipska 4 m. 23	2	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
24	ul. Lipska 4 m. 24	2	48,22	2 071	196	9,5%	38,89	0,87
25	ul. Lipska 4 m. 25	3	60,05	2 447	294	12,0%	35,85	0,94
26	ul. Lipska 4 m. 26	3	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
27	ul. Lipska 4 m. 27	3	48,22	2 071	196	9,5%	38,89	0,87
28	ul. Lipska 4 m. 28	4	60,05	2 934	59	2,0%	47,88	0,70
29	ul. Lipska 4 m. 29	4	28,78	1 517	39	2,6%	51,34	0,66
30	ul. Lipska 4 m. 30	4	48,22	2 464	39	1,6%	50,30	0,67
31	ul. Lipska 4 m. 31	0	60,05	3 029	423	14,0%	43,39	0,78
32	ul. Lipska 4 m. 32	0	28,78	1 553	261	16,8%	44,88	0,75
33	ul. Lipska 4 m. 33	0	48,22	2 538	325	12,8%	45,90	0,73
34	ul. Lipska 4 m. 34	1	60,05	2 447	423	17,3%	33,71	1,00
35	ul. Lipska 4 m. 35	1	28,78	1 274	261	20,5%	35,19	0,96
36	ul. Lipska 4 m. 36	1	48,22	2 071	325	15,7%	36,22	0,93
37	ul. Lipska 4 m. 37	2	60,05	2 447	294	12,0%	35,85	0,94
38	ul. Lipska 4 m. 38	2	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
39	ul. Lipska 4 m. 39	2	48,22	2 071	196	9,5%	38,89	0,87
40	ul. Lipska 4 m. 40	3	60,05	2 447	294	12,0%	35,85	0,94
41	ul. Lipska 4 m. 41	3	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
42	ul. Lipska 4 m. 42	3	48,22	2 071	196	9,5%	38,89	0,87
43	ul. Lipska 4 m. 43	4	60,05	2 934	59	2,0%	47,88	0,70
44	ul. Lipska 4 m. 44	4	28,78	1 517	39	2,6%	51,34	0,66
45	ul. Lipska 4 m. 45	4	48,22	2 464	39	1,6%	50,30	0,67
46	ul. Lipska 4 m. 46	0	60,05	3 029	423	14,0%	43,39	0,78
47	ul. Lipska 4 m. 47	0	28,78	1 553	261	16,8%	44,88	0,75
48	ul. Lipska 4 m. 48	0	48,22	2 767	325	11,7%	50,64	0,67
49	ul. Lipska 4 m. 49	1	60,05	2 447	423	17,3%	33,71	1,00
50	ul. Lipska 4 m. 50	1	28,78	1 274	261	20,5%	35,19	0,96
51	ul. Lipska 4 m. 51	1	48,22	2 300	325	14,1%	40,95	0,82
52	ul. Lipska 4 m. 52	2	60,05	2 447	294	12,0%	35,85	0,94
53	ul. Lipska 4 m. 53	2	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
54	ul. Lipska 4 m. 54	2	48,22	2 300	261	11,3%	42,28	0,80
55	ul. Lipska 4 m. 55	3	60,05	2 447	294	12,0%	35,85	0,94
56	ul. Lipska 4 m. 56	3	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
57	ul. Lipska 4 m. 57	3	48,22	2 300	196	8,5%	43,62	0,77

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_n	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
58	ul. Lipska 4 m. 58	4	60,05	2 934	59	2,0%	47,88	0,70
59	ul. Lipska 4 m. 59	4	28,78	1 517	39	2,6%	51,34	0,66
60	ul. Lipska 4 m. 60	4	48,22	2 728	39	1,4%	55,76	0,60
	Lipska 4	---	2 741,00	128 000	14 238	11,1%	---	---