

## Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych  
budynek: ul. Lipska 5 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik $\Phi_{HL}/m^2$	Współczynnik wyrównawczy
			$A_h$	$\Phi_{HL}$				
			[m <sup>2</sup> ]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Lipska 5 m. 1	0	60,20	3 168	423	13,4%	45,60	0,75
2	ul. Lipska 5 m. 2	0	29,10	1 503	261	17,4%	42,68	0,80
3	ul. Lipska 5 m. 3	0	48,13	2 431	325	13,4%	43,76	0,78
4	ul. Lipska 5 m. 4	1	60,20	2 744	423	15,4%	38,56	0,88
5	ul. Lipska 5 m. 5	1	29,10	1 298	261	20,1%	35,63	0,96
6	ul. Lipska 5 m. 6	1	48,13	2 092	325	15,5%	36,71	0,93
7	ul. Lipska 5 m. 7	2	60,20	2 744	359	13,1%	39,62	0,86
8	ul. Lipska 5 m. 8	2	29,10	1 298	196	15,1%	37,86	0,90
9	ul. Lipska 5 m. 9	2	48,13	2 092	196	9,4%	39,39	0,87
10	ul. Lipska 5 m. 10	3	60,20	2 744	294	10,7%	40,70	0,84
11	ul. Lipska 5 m. 11	3	29,10	1 298	196	15,1%	37,86	0,90
12	ul. Lipska 5 m. 12	3	48,13	2 092	196	9,4%	39,39	0,87
13	ul. Lipska 5 m. 13	4	60,20	4 293	59	1,4%	70,34	0,48
14	ul. Lipska 5 m. 14	4	29,10	2 032	39	1,9%	68,50	0,50
15	ul. Lipska 5 m. 15	4	48,13	3 284	39	1,2%	67,42	0,51
16	ul. Lipska 5 m. 16	0	60,20	2 900	423	14,6%	41,15	0,83
17	ul. Lipska 5 m. 17	0	29,10	1 503	261	17,4%	42,68	0,80
18	ul. Lipska 5 m. 18	0	48,13	2 431	325	13,4%	43,76	0,78
19	ul. Lipska 5 m. 19	1	60,20	2 476	423	17,1%	34,10	1,00
20	ul. Lipska 5 m. 20	1	29,10	1 298	261	20,1%	35,63	0,96
21	ul. Lipska 5 m. 21	1	48,13	2 092	325	15,5%	36,71	0,93
22	ul. Lipska 5 m. 22	2	60,20	2 476	294	11,9%	36,24	0,94
23	ul. Lipska 5 m. 23	2	29,10	1 298	196	15,1%	37,86	0,90
24	ul. Lipska 5 m. 24	2	48,13	2 092	196	9,4%	39,39	0,87
25	ul. Lipska 5 m. 25	3	60,20	2 476	294	11,9%	36,24	0,94
26	ul. Lipska 5 m. 26	3	29,10	1 298	196	15,1%	37,86	0,90
27	ul. Lipska 5 m. 27	3	48,13	2 092	196	9,4%	39,39	0,87
28	ul. Lipska 5 m. 28	4	60,20	3 964	59	1,5%	64,86	0,53
29	ul. Lipska 5 m. 29	4	29,10	2 032	39	1,9%	68,50	0,50
30	ul. Lipska 5 m. 30	4	48,13	3 284	39	1,2%	67,42	0,51
31	ul. Lipska 5 m. 31	0	60,20	2 900	423	14,6%	41,15	0,83
32	ul. Lipska 5 m. 32	0	29,10	1 503	261	17,4%	42,68	0,80
33	ul. Lipska 5 m. 33	0	48,13	2 431	325	13,4%	43,76	0,78
34	ul. Lipska 5 m. 34	1	60,20	2 476	423	17,1%	34,10	1,00
35	ul. Lipska 5 m. 35	1	29,10	1 298	261	20,1%	35,63	0,96
36	ul. Lipska 5 m. 36	1	48,13	2 092	325	15,5%	36,71	0,93
37	ul. Lipska 5 m. 37	2	60,20	2 476	294	11,9%	36,24	0,94
38	ul. Lipska 5 m. 38	2	29,10	1 298	196	15,1%	37,86	0,90
39	ul. Lipska 5 m. 39	2	48,13	2 092	196	9,4%	39,39	0,87
40	ul. Lipska 5 m. 40	3	60,20	2 476	294	11,9%	36,24	0,94
41	ul. Lipska 5 m. 41	3	29,10	1 298	196	15,1%	37,86	0,90
42	ul. Lipska 5 m. 42	3	48,13	2 092	196	9,4%	39,39	0,87
43	ul. Lipska 5 m. 43	4	60,20	3 964	59	1,5%	64,86	0,53
44	ul. Lipska 5 m. 44	4	29,10	2 032	39	1,9%	68,50	0,50
45	ul. Lipska 5 m. 45	4	48,13	3 284	39	1,2%	67,42	0,51
46	ul. Lipska 5 m. 46	0	60,20	2 899	423	14,6%	41,13	0,83
47	ul. Lipska 5 m. 47	0	29,10	1 503	261	17,4%	42,68	0,80
48	ul. Lipska 5 m. 48	0	48,13	2 699	325	12,0%	49,33	0,69
49	ul. Lipska 5 m. 49	1	60,20	2 476	423	17,1%	34,10	1,00
50	ul. Lipska 5 m. 50	1	29,10	1 298	261	20,1%	35,63	0,96
51	ul. Lipska 5 m. 51	1	48,13	2 360	325	13,8%	42,28	0,81
52	ul. Lipska 5 m. 52	2	60,20	2 476	294	11,9%	36,24	0,94
53	ul. Lipska 5 m. 53	2	29,10	1 298	196	15,1%	37,86	0,90
54	ul. Lipska 5 m. 54	2	48,13	2 360	261	11,1%	43,61	0,78
55	ul. Lipska 5 m. 55	3	60,20	2 476	294	11,9%	36,24	0,94
56	ul. Lipska 5 m. 56	3	29,10	1 298	196	15,1%	37,86	0,90
57	ul. Lipska 5 m. 57	3	48,13	2 360	196	8,3%	44,96	0,76

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów insta- lacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik $\Phi_{HL}/m^2$	Współ- czynnik wyrów- nawczy
			$A_n$	$\Phi_{HL}$				
			$[m^2]$	$[W]$				
58	ul. Lipska 5 m. 58	4	60,20	3 964	59	1,5%	64,86	<b>0,53</b>
59	ul. Lipska 5 m. 59	4	29,10	2 032	39	1,9%	68,50	<b>0,50</b>
60	ul. Lipska 5 m. 60	4	48,13	3 614	39	1,1%	74,27	<b>0,46</b>
	<b>Lipska 5</b>	---	<b>2 748,60</b>	<b>137 644</b>	<b>14 238</b>	<b>10,3%</b>	---	---