

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Placowa 1/3 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Placowa 1/3 m. 1	0	72,37	3 750	650	17,3%	42,84	0,74
2	ul. Placowa 1/3 m. 2	0	72,30	3 465	586	16,9%	39,82	0,80
3	ul. Placowa 1/3 m. 3	1	72,37	3 048	457	15,0%	35,80	0,89
4	ul. Placowa 1/3 m. 4	1	72,30	2 763	457	16,5%	31,90	1,00
5	ul. Placowa 1/3 m. 5	2	72,37	3 048	392	12,9%	36,69	0,87
6	ul. Placowa 1/3 m. 6	2	72,30	2 763	392	14,2%	32,80	0,97
7	ul. Placowa 1/3 m. 7	3	72,37	3 048	392	12,9%	36,69	0,87
8	ul. Placowa 1/3 m. 8	3	72,30	2 763	392	14,2%	32,80	0,97
9	ul. Placowa 1/3 m. 9	4	72,37	3 626	78	2,2%	49,02	0,65
10	ul. Placowa 1/3 m. 10	4	72,30	3 302	78	2,4%	44,59	0,72
11	ul. Placowa 1/3 m. 11	0	60,74	3 106	423	13,6%	44,17	0,72
12	ul. Placowa 1/3 m. 12	0	60,71	3 372	423	12,5%	48,57	0,66
13	ul. Placowa 1/3 m. 13	1	60,74	2 516	423	16,8%	34,46	0,93
14	ul. Placowa 1/3 m. 14	1	60,71	2 782	423	15,2%	38,86	0,82
15	ul. Placowa 1/3 m. 15	2	60,74	2 516	423	16,8%	34,46	0,93
16	ul. Placowa 1/3 m. 16	2	60,71	2 782	423	15,2%	38,86	0,82
17	ul. Placowa 1/3 m. 17	3	60,74	2 516	294	11,7%	36,58	0,87
18	ul. Placowa 1/3 m. 18	3	60,71	2 782	294	10,6%	40,99	0,78
19	ul. Placowa 1/3 m. 19	4	60,74	2 970	59	2,0%	47,92	0,67
20	ul. Placowa 1/3 m. 20	4	60,71	3 273	59	1,8%	52,94	0,60
	Placowa 1/3	---	1 330,60	60 191	7 118	11,8%	---	---