

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Placowa 5/7 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów insta- lacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współ- czynnik wyrów- nawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$	$[W]$	$\%$	W/m^2	- - -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Placowa 5/7 m. 1	0	71,65	3 702	650	17,6%	42,60	0,75
2	ul. Placowa 5/7 m. 2	0	71,96	3 470	586	16,9%	40,07	0,80
3	ul. Placowa 5/7 m. 3	1	71,65	3 004	457	15,2%	35,55	0,90
4	ul. Placowa 5/7 m. 4	1	71,96	2 769	457	16,5%	32,13	1,00
5	ul. Placowa 5/7 m. 5	2	71,65	3 004	392	13,0%	36,46	0,88
6	ul. Placowa 5/7 m. 6	2	71,96	2 769	392	14,2%	33,03	0,97
7	ul. Placowa 5/7 m. 7	3	71,65	3 004	392	13,0%	36,46	0,88
8	ul. Placowa 5/7 m. 8	3	71,96	2 769	392	14,2%	33,03	0,97
9	ul. Placowa 5/7 m. 9	4	71,65	3 622	78	2,2%	49,46	0,65
10	ul. Placowa 5/7 m. 10	4	71,96	3 351	78	2,3%	45,48	0,71
11	ul. Placowa 5/7 m. 11	0	60,48	3 110	423	13,6%	44,42	0,72
12	ul. Placowa 5/7 m. 12	0	59,68	3 316	423	12,8%	48,47	0,66
13	ul. Placowa 5/7 m. 13	1	60,48	2 521	423	16,8%	34,69	0,93
14	ul. Placowa 5/7 m. 14	1	59,68	2 735	423	15,5%	38,73	0,83
15	ul. Placowa 5/7 m. 15	2	60,48	2 521	423	16,8%	34,69	0,93
16	ul. Placowa 5/7 m. 16	2	59,68	2 735	423	15,5%	38,73	0,83
17	ul. Placowa 5/7 m. 17	3	60,48	2 521	294	11,7%	36,82	0,87
18	ul. Placowa 5/7 m. 18	3	59,68	2 735	294	10,8%	40,89	0,79
19	ul. Placowa 5/7 m. 19	4	60,48	3 011	59	2,0%	48,82	0,66
20	ul. Placowa 5/7 m. 20	4	59,68	3 254	59	1,8%	53,54	0,60
	Placowa 5/7	---	1 318,85	59 922	7 118	11,9%	---	---