

## Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych  
budynek: ul. Placowa 9/11 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik $\Phi_{HL}/m^2$	Współczynnik wyrównawczy
			$A_h$	$\Phi_{HL}$				
			[m <sup>2</sup> ]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Placowa 9/11 m. 1	0	72,11	3 744	650	17,4%	42,91	<b>0,74</b>
2	ul. Placowa 9/11 m. 2	0	72,03	3 459	586	16,9%	39,89	<b>0,80</b>
3	ul. Placowa 9/11 m. 3	1	72,11	3 043	457	15,0%	35,86	<b>0,89</b>
4	ul. Placowa 9/11 m. 4	1	72,03	2 759	457	16,6%	31,95	<b>1,00</b>
5	ul. Placowa 9/11 m. 5	2	72,11	3 043	392	12,9%	36,76	<b>0,87</b>
6	ul. Placowa 9/11 m. 6	2	72,03	2 759	392	14,2%	32,86	<b>0,97</b>
7	ul. Placowa 9/11 m. 7	3	72,11	3 043	392	12,9%	36,76	<b>0,87</b>
8	ul. Placowa 9/11 m. 8	3	72,03	2 759	392	14,2%	32,86	<b>0,97</b>
9	ul. Placowa 9/11 m. 9	4	72,11	4 895	78	1,6%	66,80	<b>0,48</b>
10	ul. Placowa 9/11 m. 10	4	72,03	4 543	78	1,7%	61,99	<b>0,52</b>
11	ul. Placowa 9/11 m. 11	0	60,39	3 097	423	13,7%	44,29	<b>0,72</b>
12	ul. Placowa 9/11 m. 12	0	60,28	3 361	423	12,6%	48,74	<b>0,66</b>
13	ul. Placowa 9/11 m. 13	1	60,39	2 510	423	16,9%	34,56	<b>0,92</b>
14	ul. Placowa 9/11 m. 14	1	60,28	2 775	423	15,2%	39,02	<b>0,82</b>
15	ul. Placowa 9/11 m. 15	2	60,39	2 510	423	16,9%	34,56	<b>0,92</b>
16	ul. Placowa 9/11 m. 16	2	60,28	2 775	423	15,2%	39,02	<b>0,82</b>
17	ul. Placowa 9/11 m. 17	3	60,39	2 510	294	11,7%	36,70	<b>0,87</b>
18	ul. Placowa 9/11 m. 18	3	60,28	2 775	294	10,6%	41,16	<b>0,78</b>
19	ul. Placowa 9/11 m. 19	4	60,39	4 009	59	1,5%	65,40	<b>0,49</b>
20	ul. Placowa 9/11 m. 20	4	60,28	4 332	59	1,4%	70,89	<b>0,45</b>
	<b>Placowa 9/11</b>	<b>---</b>	<b>1 324,05</b>	<b>64 701</b>	<b>7 118</b>	<b>11,0%</b>	<b>---</b>	<b>---</b>