

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Placowa 13/17 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Placowa 13/17 m. 1	0	70,63	3 444	650	18,9%	39,55	0,82
2	ul. Placowa 13/17 m. 2	0	70,63	3 447	586	17,0%	40,50	0,80
3	ul. Placowa 13/17 m. 3	1	70,63	2 746	457	16,6%	32,41	1,00
4	ul. Placowa 13/17 m. 4	1	70,63	2 746	457	16,6%	32,41	1,00
5	ul. Placowa 13/17 m. 5	2	70,63	2 746	392	14,3%	33,33	0,97
6	ul. Placowa 13/17 m. 6	2	70,63	2 746	392	14,3%	33,33	0,97
7	ul. Placowa 13/17 m. 7	3	70,63	2 933	392	13,4%	35,97	0,90
8	ul. Placowa 13/17 m. 8	3	70,63	2 746	392	14,3%	33,33	0,97
9	ul. Placowa 13/17 m. 9	4	70,63	3 559	78	2,2%	49,28	0,66
10	ul. Placowa 13/17 m. 10	4	70,63	3 283	78	2,4%	45,38	0,71
11	ul. Placowa 13/17 m. 11	0	59,25	3 089	423	13,7%	44,99	0,72
12	ul. Placowa 13/17 m. 12	0	59,25	3 308	423	12,8%	48,70	0,67
13	ul. Placowa 13/17 m. 13	1	59,25	2 500	423	16,9%	35,05	0,92
14	ul. Placowa 13/17 m. 14	1	59,25	2 727	423	15,5%	38,89	0,83
15	ul. Placowa 13/17 m. 15	2	59,25	2 500	423	16,9%	35,05	0,92
16	ul. Placowa 13/17 m. 16	2	59,25	2 727	423	15,5%	38,89	0,83
17	ul. Placowa 13/17 m. 17	3	59,25	2 500	294	11,8%	37,23	0,87
18	ul. Placowa 13/17 m. 18	3	59,25	2 727	294	10,8%	41,07	0,79
19	ul. Placowa 13/17 m. 19	4	59,25	2 952	59	2,0%	48,83	0,66
20	ul. Placowa 13/17 m. 20	4	59,25	3 209	59	1,8%	53,17	0,61
	Placowa 13/17	---	1 298,80	58 632	7 118	12,1%	---	---