

## Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych  
budynek: ul. Ostrowiecka 3 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik $\Phi_{HL}/m^2$	Współczynnik wyrównawczy
			$A_h$	$\Phi_{HL}$				
			$[m^2]$	$[W]$				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Ostrowiecka 3 m. 1	0	60,05	3 278	423	12,9%	47,55	0,71
2	ul. Ostrowiecka 3 m. 2	0	28,78	1 539	261	17,0%	44,39	0,76
3	ul. Ostrowiecka 3 m. 3	0	48,22	2 523	325	12,9%	45,59	0,74
4	ul. Ostrowiecka 3 m. 4	1	60,05	2 710	423	15,6%	38,09	0,88
5	ul. Ostrowiecka 3 m. 5	1	28,78	1 266	261	20,6%	34,93	0,96
6	ul. Ostrowiecka 3 m. 6	1	48,22	2 067	325	15,7%	36,13	0,93
7	ul. Ostrowiecka 3 m. 7	2	60,05	2 710	359	13,2%	39,15	0,86
8	ul. Ostrowiecka 3 m. 8	2	28,78	1 266	196	15,5%	37,19	0,90
9	ul. Ostrowiecka 3 m. 9	2	48,22	2 067	196	9,5%	38,80	0,87
10	ul. Ostrowiecka 3 m. 10	3	60,05	2 710	294	10,8%	40,23	0,84
11	ul. Ostrowiecka 3 m. 11	3	28,78	1 266	196	15,5%	37,19	0,90
12	ul. Ostrowiecka 3 m. 12	3	48,22	2 067	196	9,5%	38,80	0,87
13	ul. Ostrowiecka 3 m. 13	4	60,05	3 197	59	1,8%	52,25	0,64
14	ul. Ostrowiecka 3 m. 14	4	28,78	1 490	39	2,6%	50,42	0,67
15	ul. Ostrowiecka 3 m. 15	4	48,22	2 429	39	1,6%	49,57	0,68
16	ul. Ostrowiecka 3 m. 16	0	60,05	3 011	423	14,0%	43,10	0,78
17	ul. Ostrowiecka 3 m. 17	0	28,78	1 539	261	17,0%	44,39	0,76
18	ul. Ostrowiecka 3 m. 18	0	48,22	2 523	325	12,9%	45,59	0,74
19	ul. Ostrowiecka 3 m. 19	1	60,05	2 443	423	17,3%	33,64	1,00
20	ul. Ostrowiecka 3 m. 20	1	28,78	1 266	261	20,6%	34,93	0,96
21	ul. Ostrowiecka 3 m. 21	1	48,22	2 067	325	15,7%	36,13	0,93
22	ul. Ostrowiecka 3 m. 22	2	60,05	2 443	294	12,0%	35,78	0,94
23	ul. Ostrowiecka 3 m. 23	2	28,78	1 266	196	15,5%	37,19	0,90
24	ul. Ostrowiecka 3 m. 24	2	48,22	2 067	196	9,5%	38,80	0,87
25	ul. Ostrowiecka 3 m. 25	3	60,05	2 443	294	12,0%	35,78	0,94
26	ul. Ostrowiecka 3 m. 26	3	28,78	1 266	196	15,5%	37,19	0,90
27	ul. Ostrowiecka 3 m. 27	3	48,22	2 067	196	9,5%	38,80	0,87
28	ul. Ostrowiecka 3 m. 28	4	60,05	2 892	59	2,0%	47,18	0,71
29	ul. Ostrowiecka 3 m. 29	4	28,78	1 490	39	2,6%	50,42	0,67
30	ul. Ostrowiecka 3 m. 30	4	48,22	2 429	39	1,6%	49,57	0,68
31	ul. Ostrowiecka 3 m. 31	0	60,05	3 011	423	14,0%	43,10	0,78
32	ul. Ostrowiecka 3 m. 32	0	28,78	1 539	261	17,0%	44,39	0,76
33	ul. Ostrowiecka 3 m. 33	0	48,22	2 523	325	12,9%	45,59	0,74
34	ul. Ostrowiecka 3 m. 34	1	60,05	2 443	423	17,3%	33,64	1,00
35	ul. Ostrowiecka 3 m. 35	1	28,78	1 266	261	20,6%	34,93	0,96
36	ul. Ostrowiecka 3 m. 36	1	48,22	2 067	325	15,7%	36,13	0,93
37	ul. Ostrowiecka 3 m. 37	2	60,05	2 443	294	12,0%	35,78	0,94
38	ul. Ostrowiecka 3 m. 38	2	28,78	1 266	196	15,5%	37,19	0,90
39	ul. Ostrowiecka 3 m. 39	2	48,22	2 067	196	9,5%	38,80	0,87
40	ul. Ostrowiecka 3 m. 40	3	60,05	2 443	294	12,0%	35,78	0,94
41	ul. Ostrowiecka 3 m. 41	3	28,78	1 266	196	15,5%	37,19	0,90
42	ul. Ostrowiecka 3 m. 42	3	48,22	2 067	196	9,5%	38,80	0,87
43	ul. Ostrowiecka 3 m. 43	4	60,05	2 892	59	2,0%	47,18	0,71
44	ul. Ostrowiecka 3 m. 44	4	28,78	1 490	39	2,6%	50,42	0,67
45	ul. Ostrowiecka 3 m. 45	4	48,22	2 429	39	1,6%	49,57	0,68
46	ul. Ostrowiecka 3 m. 46	0	60,05	3 011	423	14,0%	43,10	0,78
47	ul. Ostrowiecka 3 m. 47	0	28,78	1 539	261	17,0%	44,39	0,76
48	ul. Ostrowiecka 3 m. 48	0	48,22	2 523	325	12,9%	45,59	0,74
49	ul. Ostrowiecka 3 m. 49	1	60,05	2 443	423	17,3%	33,64	1,00
50	ul. Ostrowiecka 3 m. 50	1	28,78	1 266	261	20,6%	34,93	0,96
51	ul. Ostrowiecka 3 m. 51	1	48,22	2 067	325	15,7%	36,13	0,93
52	ul. Ostrowiecka 3 m. 52	2	60,05	2 443	294	12,0%	35,78	0,94
53	ul. Ostrowiecka 3 m. 53	2	28,78	1 266	196	15,5%	37,19	0,90
54	ul. Ostrowiecka 3 m. 54	2	48,22	2 067	196	9,5%	38,80	0,87
55	ul. Ostrowiecka 3 m. 55	3	60,05	2 443	294	12,0%	35,78	0,94
56	ul. Ostrowiecka 3 m. 56	3	28,78	1 266	196	15,5%	37,19	0,90
57	ul. Ostrowiecka 3 m. 57	3	48,22	2 067	196	9,5%	38,80	0,87

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik $\Phi_{HL}/m^2$	Współczynnik wyrównawczy
			$A_h$	$\Phi_{HL}$				
			$[m^2]$	$[W]$				
58	ul. Ostrowiecka 3 m. 58	4	60,05	2 892	59	2,0%	47,18	0,71
59	ul. Ostrowiecka 3 m. 59	4	28,78	1 490	39	2,6%	50,42	0,67
60	ul. Ostrowiecka 3 m. 60	4	48,22	2 429	39	1,6%	49,57	0,68
61	ul. Ostrowiecka 3 m. 61	0	60,05	3 011	423	14,0%	43,10	0,78
62	ul. Ostrowiecka 3 m. 62	0	28,78	1 539	261	17,0%	44,39	0,76
63	ul. Ostrowiecka 3 m. 63	0	48,22	2 523	325	12,9%	45,59	0,74
64	ul. Ostrowiecka 3 m. 64	1	60,05	2 443	423	17,3%	33,64	1,00
65	ul. Ostrowiecka 3 m. 65	1	28,78	1 266	261	20,6%	34,93	0,96
66	ul. Ostrowiecka 3 m. 66	1	48,22	2 067	325	15,7%	36,13	0,93
67	ul. Ostrowiecka 3 m. 67	2	60,05	2 443	294	12,0%	35,78	0,94
68	ul. Ostrowiecka 3 m. 68	2	28,78	1 266	196	15,5%	37,19	0,90
69	ul. Ostrowiecka 3 m. 69	2	48,22	2 067	196	9,5%	38,80	0,87
70	ul. Ostrowiecka 3 m. 70	3	60,05	2 443	294	12,0%	35,78	0,94
71	ul. Ostrowiecka 3 m. 71	3	28,78	1 266	196	15,5%	37,19	0,90
72	ul. Ostrowiecka 3 m. 72	3	48,22	2 067	196	9,5%	38,80	0,87
73	ul. Ostrowiecka 3 m. 73	4	60,05	2 892	59	2,0%	47,18	0,71
74	ul. Ostrowiecka 3 m. 74	4	28,78	1 490	39	2,6%	50,42	0,67
75	ul. Ostrowiecka 3 m. 75	4	48,22	2 429	39	1,6%	49,57	0,68
76	ul. Ostrowiecka 3 m. 76	0	60,05	3 011	423	14,0%	43,10	0,78
77	ul. Ostrowiecka 3 m. 77	0	28,78	1 539	261	17,0%	44,39	0,76
78	ul. Ostrowiecka 3 m. 78	0	48,22	2 523	325	12,9%	45,59	0,74
79	ul. Ostrowiecka 3 m. 79	1	60,05	2 443	423	17,3%	33,64	1,00
80	ul. Ostrowiecka 3 m. 80	1	28,78	1 266	261	20,6%	34,93	0,96
81	ul. Ostrowiecka 3 m. 81	1	48,22	2 067	325	15,7%	36,13	0,93
82	ul. Ostrowiecka 3 m. 82	2	60,05	2 443	294	12,0%	35,78	0,94
83	ul. Ostrowiecka 3 m. 83	2	28,78	1 266	196	15,5%	37,19	0,90
84	ul. Ostrowiecka 3 m. 84	2	48,22	2 067	196	9,5%	38,80	0,87
85	ul. Ostrowiecka 3 m. 85	3	60,05	2 443	294	12,0%	35,78	0,94
86	ul. Ostrowiecka 3 m. 86	3	28,78	1 266	196	15,5%	37,19	0,90
87	ul. Ostrowiecka 3 m. 87	3	48,22	2 067	196	9,5%	38,80	0,87
88	ul. Ostrowiecka 3 m. 88	4	60,05	2 892	59	2,0%	47,18	0,71
89	ul. Ostrowiecka 3 m. 89	4	28,78	1 490	39	2,6%	50,42	0,67
90	ul. Ostrowiecka 3 m. 90	4	48,22	2 429	39	1,6%	49,57	0,68
91	ul. Ostrowiecka 3 m. 91	0	60,05	3 011	423	14,0%	43,10	0,78
92	ul. Ostrowiecka 3 m. 92	0	28,78	1 539	261	17,0%	44,39	0,76
93	ul. Ostrowiecka 3 m. 93	0	48,22	2 791	325	11,6%	51,13	0,66
94	ul. Ostrowiecka 3 m. 94	1	60,05	2 443	423	17,3%	33,64	1,00
95	ul. Ostrowiecka 3 m. 95	1	28,78	1 266	261	20,6%	34,93	0,96
96	ul. Ostrowiecka 3 m. 96	1	48,22	2 334	325	13,9%	41,67	0,81
97	ul. Ostrowiecka 3 m. 97	2	60,05	2 443	294	12,0%	35,78	0,94
98	ul. Ostrowiecka 3 m. 98	2	28,78	1 266	196	15,5%	37,19	0,90
99	ul. Ostrowiecka 3 m. 99	2	48,22	2 334	261	11,2%	43,00	0,78
100	ul. Ostrowiecka 3 m. 100	3	60,05	2 443	294	12,0%	35,78	0,94
101	ul. Ostrowiecka 3 m. 101	3	28,78	1 266	196	15,5%	37,19	0,90
102	ul. Ostrowiecka 3 m. 102	3	48,22	2 334	196	8,4%	44,35	0,76
103	ul. Ostrowiecka 3 m. 103	4	60,05	2 892	59	2,0%	47,18	0,71
104	ul. Ostrowiecka 3 m. 104	4	28,78	1 490	39	2,6%	50,42	0,67
105	ul. Ostrowiecka 3 m. 105	4	48,22	2 734	39	1,4%	55,89	0,60
	<b>Ostrowiecka 3</b>	<b>---</b>	<b>4 796,75</b>	<b>221 239</b>	<b>24 819</b>	<b>11,2%</b>	<b>---</b>	<b>---</b>