

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Ostrowiecka 6 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Ostrowiecka 6 m. 1	0	60,05	3 554	423	11,9%	52,13	0,65
2	ul. Ostrowiecka 6 m. 2	0	28,78	1 676	261	15,6%	49,17	0,69
3	ul. Ostrowiecka 6 m. 3	0	48,22	2 745	325	11,8%	50,19	0,67
4	ul. Ostrowiecka 6 m. 4	1	60,05	2 715	423	15,6%	38,16	0,88
5	ul. Ostrowiecka 6 m. 5	1	28,78	1 274	261	20,5%	35,19	0,96
6	ul. Ostrowiecka 6 m. 6	1	48,22	2 071	325	15,7%	36,22	0,93
7	ul. Ostrowiecka 6 m. 7	2	60,05	2 715	359	13,2%	39,23	0,86
8	ul. Ostrowiecka 6 m. 8	2	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
9	ul. Ostrowiecka 6 m. 9	2	48,22	2 071	196	9,5%	38,89	0,87
10	ul. Ostrowiecka 6 m. 10	3	60,05	2 715	294	10,8%	40,31	0,84
11	ul. Ostrowiecka 6 m. 11	3	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
12	ul. Ostrowiecka 6 m. 12	3	48,22	2 071	196	9,5%	38,89	0,87
13	ul. Ostrowiecka 6 m. 13	4	60,05	3 239	59	1,8%	52,96	0,64
14	ul. Ostrowiecka 6 m. 14	4	28,78	1 517	39	2,6%	51,34	0,66
15	ul. Ostrowiecka 6 m. 15	4	48,22	2 464	39	1,6%	50,30	0,67
16	ul. Ostrowiecka 6 m. 16	0	60,05	3 286	423	12,9%	47,68	0,71
17	ul. Ostrowiecka 6 m. 17	0	28,78	1 676	261	15,6%	49,17	0,69
18	ul. Ostrowiecka 6 m. 18	0	48,22	2 745	325	11,8%	50,19	0,67
19	ul. Ostrowiecka 6 m. 19	1	60,05	2 447	423	17,3%	33,71	1,00
20	ul. Ostrowiecka 6 m. 20	1	28,78	1 274	261	20,5%	35,19	0,96
21	ul. Ostrowiecka 6 m. 21	1	48,22	2 071	325	15,7%	36,22	0,93
22	ul. Ostrowiecka 6 m. 22	2	60,05	2 447	294	12,0%	35,85	0,94
23	ul. Ostrowiecka 6 m. 23	2	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
24	ul. Ostrowiecka 6 m. 24	2	48,22	2 071	196	9,5%	38,89	0,87
25	ul. Ostrowiecka 6 m. 25	3	60,05	2 447	294	12,0%	35,85	0,94
26	ul. Ostrowiecka 6 m. 26	3	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
27	ul. Ostrowiecka 6 m. 27	3	48,22	2 071	196	9,5%	38,89	0,87
28	ul. Ostrowiecka 6 m. 28	4	60,05	2 934	59	2,0%	47,88	0,70
29	ul. Ostrowiecka 6 m. 29	4	28,78	1 517	39	2,6%	51,34	0,66
30	ul. Ostrowiecka 6 m. 30	4	48,22	2 464	39	1,6%	50,30	0,67
31	ul. Ostrowiecka 6 m. 31	0	60,05	3 286	423	12,9%	47,68	0,71
32	ul. Ostrowiecka 6 m. 32	0	28,78	1 676	261	15,6%	49,17	0,69
33	ul. Ostrowiecka 6 m. 33	0	48,22	2 745	325	11,8%	50,19	0,67
34	ul. Ostrowiecka 6 m. 34	1	60,05	2 447	423	17,3%	33,71	1,00
35	ul. Ostrowiecka 6 m. 35	1	28,78	1 274	261	20,5%	35,19	0,96
36	ul. Ostrowiecka 6 m. 36	1	48,22	2 071	325	15,7%	36,22	0,93
37	ul. Ostrowiecka 6 m. 37	2	60,05	2 447	294	12,0%	35,85	0,94
38	ul. Ostrowiecka 6 m. 38	2	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
39	ul. Ostrowiecka 6 m. 39	2	48,22	2 071	196	9,5%	38,89	0,87
40	ul. Ostrowiecka 6 m. 40	3	60,05	2 447	294	12,0%	35,85	0,94
41	ul. Ostrowiecka 6 m. 41	3	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
42	ul. Ostrowiecka 6 m. 42	3	48,22	2 071	196	9,5%	38,89	0,87
43	ul. Ostrowiecka 6 m. 43	4	60,05	2 934	59	2,0%	47,88	0,70
44	ul. Ostrowiecka 6 m. 44	4	28,78	1 517	39	2,6%	51,34	0,66
45	ul. Ostrowiecka 6 m. 45	4	48,22	2 464	39	1,6%	50,30	0,67
46	ul. Ostrowiecka 6 m. 46	0	60,05	3 286	423	12,9%	47,68	0,71
47	ul. Ostrowiecka 6 m. 47	0	28,78	1 676	261	15,6%	49,17	0,69
48	ul. Ostrowiecka 6 m. 48	0	48,22	2 745	325	11,8%	50,19	0,67
49	ul. Ostrowiecka 6 m. 49	1	60,05	2 447	423	17,3%	33,71	1,00
50	ul. Ostrowiecka 6 m. 50	1	28,78	1 274	261	20,5%	35,19	0,96
51	ul. Ostrowiecka 6 m. 51	1	48,22	2 071	325	15,7%	36,22	0,93
52	ul. Ostrowiecka 6 m. 52	2	60,05	2 447	294	12,0%	35,85	0,94
53	ul. Ostrowiecka 6 m. 53	2	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
54	ul. Ostrowiecka 6 m. 54	2	48,22	2 071	196	9,5%	38,89	0,87
55	ul. Ostrowiecka 6 m. 55	3	60,05	2 447	294	12,0%	35,85	0,94
56	ul. Ostrowiecka 6 m. 56	3	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
57	ul. Ostrowiecka 6 m. 57	3	48,22	2 071	196	9,5%	38,89	0,87

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_n	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
58	ul. Ostrowiecka 6 m. 58	4	60,05	2 934	59	2,0%	47,88	0,70
59	ul. Ostrowiecka 6 m. 59	4	28,78	1 517	39	2,6%	51,34	0,66
60	ul. Ostrowiecka 6 m. 60	4	48,22	2 464	39	1,6%	50,30	0,67
61	ul. Ostrowiecka 6 m. 61	0	60,05	3 286	423	12,9%	47,68	0,71
62	ul. Ostrowiecka 6 m. 62	0	28,78	1 676	261	15,6%	49,17	0,69
63	ul. Ostrowiecka 6 m. 63	0	48,22	3 013	325	10,8%	55,73	0,60
64	ul. Ostrowiecka 6 m. 64	1	60,05	2 447	423	17,3%	33,71	1,00
65	ul. Ostrowiecka 6 m. 65	1	28,78	1 274	261	20,5%	35,19	0,96
66	ul. Ostrowiecka 6 m. 66	1	48,22	2 339	325	13,9%	41,76	0,81
67	ul. Ostrowiecka 6 m. 67	2	60,05	2 447	294	12,0%	35,85	0,94
68	ul. Ostrowiecka 6 m. 68	2	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
69	ul. Ostrowiecka 6 m. 69	2	48,22	2 339	261	11,2%	43,09	0,78
70	ul. Ostrowiecka 6 m. 70	3	60,05	2 447	294	12,0%	35,85	0,94
71	ul. Ostrowiecka 6 m. 71	3	28,78	1 274	196	15,4%	37,45	0,90
72	ul. Ostrowiecka 6 m. 72	3	48,22	2 339	196	8,4%	44,44	0,76
73	ul. Ostrowiecka 6 m. 73	4	60,05	2 934	59	2,0%	47,88	0,70
74	ul. Ostrowiecka 6 m. 74	4	28,78	1 517	39	2,6%	51,34	0,66
75	ul. Ostrowiecka 6 m. 75	4	48,22	2 769	39	1,4%	56,62	0,60
	Ostrowiecka 6	---	3 426,25	162 745	17 765	10,9%	---	---