

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Osiedlowa 11 w Radomiu

7 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Osiedlowa 11 m. 1	0	53,70	3 211	423	13,2%	51,91	0,64
2	ul. Osiedlowa 11 m. 2	0	52,70	3 041	423	13,9%	49,69	0,67
3	ul. Osiedlowa 11 m. 3	1	53,70	2 456	423	17,2%	37,86	0,88
4	ul. Osiedlowa 11 m. 4	1	52,70	2 301	359	15,6%	36,85	0,91
5	ul. Osiedlowa 11 m. 5	2	53,70	2 456	359	14,6%	39,06	0,86
6	ul. Osiedlowa 11 m. 6	2	52,70	2 301	294	12,8%	38,09	0,88
7	ul. Osiedlowa 11 m. 7	3	53,70	2 456	294	12,0%	40,27	0,83
8	ul. Osiedlowa 11 m. 8	3	52,70	2 301	294	12,8%	38,09	0,88
9	ul. Osiedlowa 11 m. 9	4	53,70	2 870	59	2,1%	52,34	0,64
10	ul. Osiedlowa 11 m. 10	4	52,70	2 686	59	2,2%	49,85	0,67
11	ul. Osiedlowa 11 m. 11	0	53,70	2 971	423	14,2%	47,45	0,70
12	ul. Osiedlowa 11 m. 12	0	52,70	3 041	423	13,9%	49,69	0,67
13	ul. Osiedlowa 11 m. 13	1	53,70	2 217	423	19,1%	33,41	1,00
14	ul. Osiedlowa 11 m. 14	1	52,70	2 301	359	15,6%	36,85	0,91
15	ul. Osiedlowa 11 m. 15	2	53,70	2 217	294	13,3%	35,81	0,93
16	ul. Osiedlowa 11 m. 16	2	52,70	2 301	294	12,8%	38,09	0,88
17	ul. Osiedlowa 11 m. 17	3	53,70	2 217	294	13,3%	35,81	0,93
18	ul. Osiedlowa 11 m. 18	3	52,70	2 301	294	12,8%	38,09	0,88
19	ul. Osiedlowa 11 m. 19	4	53,70	2 608	59	2,3%	47,48	0,70
20	ul. Osiedlowa 11 m. 20	4	52,70	2 686	59	2,2%	49,85	0,67
21	ul. Osiedlowa 11 m. 21	0	53,70	2 971	423	14,2%	47,45	0,70
22	ul. Osiedlowa 11 m. 22	0	52,70	3 041	423	13,9%	49,69	0,67
23	ul. Osiedlowa 11 m. 23	1	53,70	2 217	423	19,1%	33,41	1,00
24	ul. Osiedlowa 11 m. 24	1	52,70	2 301	359	15,6%	36,85	0,91
25	ul. Osiedlowa 11 m. 25	2	53,70	2 217	294	13,3%	35,81	0,93
26	ul. Osiedlowa 11 m. 26	2	52,70	2 301	294	12,8%	38,09	0,88
27	ul. Osiedlowa 11 m. 27	3	53,70	2 217	294	13,3%	35,81	0,93
28	ul. Osiedlowa 11 m. 28	3	52,70	2 301	294	12,8%	38,09	0,88
29	ul. Osiedlowa 11 m. 29	4	53,70	2 608	59	2,3%	47,48	0,70
30	ul. Osiedlowa 11 m. 30	4	52,70	2 686	59	2,2%	49,85	0,67
31	ul. Osiedlowa 11 m. 31	0	53,70	2 971	423	14,2%	47,45	0,70
32	ul. Osiedlowa 11 m. 32	0	52,70	3 041	488	16,0%	48,45	0,69
33	ul. Osiedlowa 11 m. 33	1	53,70	2 217	423	19,1%	33,41	1,00
34	ul. Osiedlowa 11 m. 34	1	52,70	2 301	423	18,4%	35,64	0,94
35	ul. Osiedlowa 11 m. 35	2	53,70	2 217	294	13,3%	35,81	0,93
36	ul. Osiedlowa 11 m. 36	2	52,70	2 301	294	12,8%	38,09	0,88
37	ul. Osiedlowa 11 m. 37	3	53,70	2 217	294	13,3%	35,81	0,93
38	ul. Osiedlowa 11 m. 38	3	52,70	2 301	294	12,8%	38,09	0,88
39	ul. Osiedlowa 11 m. 39	4	53,70	2 608	59	2,3%	47,48	0,70
40	ul. Osiedlowa 11 m. 40	4	52,70	2 686	59	2,2%	49,85	0,67
41	ul. Osiedlowa 11 m. 41	0	53,70	2 971	423	14,2%	47,45	0,70
42	ul. Osiedlowa 11 m. 42	0	52,70	2 878	423	14,7%	46,58	0,72
43	ul. Osiedlowa 11 m. 43	1	53,70	2 217	423	19,1%	33,41	1,00
44	ul. Osiedlowa 11 m. 44	1	52,70	2 301	359	15,6%	36,85	0,91
45	ul. Osiedlowa 11 m. 45	2	53,70	2 217	359	16,2%	34,60	0,97
46	ul. Osiedlowa 11 m. 46	2	52,70	2 301	294	12,8%	38,09	0,88
47	ul. Osiedlowa 11 m. 47	3	53,70	2 217	294	13,3%	35,81	0,93
48	ul. Osiedlowa 11 m. 48	3	52,70	2 301	294	12,8%	38,09	0,88
49	ul. Osiedlowa 11 m. 49	4	53,70	2 608	59	2,3%	47,48	0,70
50	ul. Osiedlowa 11 m. 50	4	52,70	2 686	59	2,2%	49,85	0,67
51	ul. Osiedlowa 11 m. 51	0	53,70	2 971	423	14,2%	47,45	0,70
52	ul. Osiedlowa 11 m. 52	0	52,70	3 041	423	13,9%	49,69	0,67
53	ul. Osiedlowa 11 m. 53	1	53,70	2 217	423	19,1%	33,41	1,00
54	ul. Osiedlowa 11 m. 54	1	52,70	2 301	359	15,6%	36,85	0,91
55	ul. Osiedlowa 11 m. 55	2	53,70	2 217	294	13,3%	35,81	0,93
56	ul. Osiedlowa 11 m. 56	2	52,70	2 301	294	12,8%	38,09	0,88
57	ul. Osiedlowa 11 m. 57	3	53,70	2 217	294	13,3%	35,81	0,93

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$				
58	ul. Osiedlowa 11 m. 58	3	52,70	2 301	294	12,8%	38,09	0,88
59	ul. Osiedlowa 11 m. 59	4	53,70	2 608	59	2,3%	47,48	0,70
60	ul. Osiedlowa 11 m. 60	4	52,70	2 686	59	2,2%	49,85	0,67
61	ul. Osiedlowa 11 m. 61	0	53,70	2 971	423	14,2%	47,45	0,70
62	ul. Osiedlowa 11 m. 62	0	52,70	3 270	488	14,9%	52,79	0,63
63	ul. Osiedlowa 11 m. 63	1	53,70	2 217	423	19,1%	33,41	1,00
64	ul. Osiedlowa 11 m. 64	1	52,70	2 530	423	16,7%	39,98	0,84
65	ul. Osiedlowa 11 m. 65	2	53,70	2 217	294	13,3%	35,81	0,93
66	ul. Osiedlowa 11 m. 66	2	52,70	2 530	294	11,6%	42,43	0,79
67	ul. Osiedlowa 11 m. 67	3	53,70	2 217	294	13,3%	35,81	0,93
68	ul. Osiedlowa 11 m. 68	3	52,70	2 530	294	11,6%	42,43	0,79
69	ul. Osiedlowa 11 m. 69	4	53,70	2 608	59	2,3%	47,48	0,70
70	ul. Osiedlowa 11 m. 70	4	52,70	2 935	59	2,0%	54,58	0,61