

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Osiedlowa 12 w Radomiu

7 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Osiedlowa 12 m. 1	0	59,36	3 514	423	12,0%	52,08	0,66
2	ul. Osiedlowa 12 m. 2	0	59,36	3 296	423	12,8%	48,40	0,71
3	ul. Osiedlowa 12 m. 3	1	59,36	2 688	423	15,7%	38,15	0,90
4	ul. Osiedlowa 12 m. 4	1	59,36	2 469	359	14,5%	35,55	0,97
5	ul. Osiedlowa 12 m. 5	2	59,36	2 688	359	13,4%	39,23	0,88
6	ul. Osiedlowa 12 m. 6	2	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
7	ul. Osiedlowa 12 m. 7	3	59,36	2 688	294	10,9%	40,32	0,85
8	ul. Osiedlowa 12 m. 8	3	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
9	ul. Osiedlowa 12 m. 9	4	59,36	3 414	59	1,7%	56,52	0,61
10	ul. Osiedlowa 12 m. 10	4	59,36	3 179	59	1,9%	52,57	0,66
11	ul. Osiedlowa 12 m. 11	0	59,36	3 296	423	12,8%	48,40	0,71
12	ul. Osiedlowa 12 m. 12	0	59,36	3 296	423	12,8%	48,40	0,71
13	ul. Osiedlowa 12 m. 13	1	59,36	2 469	359	14,5%	35,55	0,97
14	ul. Osiedlowa 12 m. 14	1	59,36	2 469	359	14,5%	35,55	0,97
15	ul. Osiedlowa 12 m. 15	2	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
16	ul. Osiedlowa 12 m. 16	2	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
17	ul. Osiedlowa 12 m. 17	3	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
18	ul. Osiedlowa 12 m. 18	3	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
19	ul. Osiedlowa 12 m. 19	4	59,36	3 179	59	1,9%	52,57	0,66
20	ul. Osiedlowa 12 m. 20	4	59,36	3 179	59	1,9%	52,57	0,66
21	ul. Osiedlowa 12 m. 21	0	59,36	3 296	423	12,8%	48,40	0,71
22	ul. Osiedlowa 12 m. 22	0	59,36	3 296	423	12,8%	48,40	0,71
23	ul. Osiedlowa 12 m. 23	1	59,36	2 469	359	14,5%	35,55	0,97
24	ul. Osiedlowa 12 m. 24	1	59,36	2 469	359	14,5%	35,55	0,97
25	ul. Osiedlowa 12 m. 25	2	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
26	ul. Osiedlowa 12 m. 26	2	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
27	ul. Osiedlowa 12 m. 27	3	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
28	ul. Osiedlowa 12 m. 28	3	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
29	ul. Osiedlowa 12 m. 29	4	59,36	3 179	59	1,9%	52,57	0,66
30	ul. Osiedlowa 12 m. 30	4	59,36	3 179	59	1,9%	52,57	0,66
31	ul. Osiedlowa 12 m. 31	0	59,36	3 296	423	12,8%	48,40	0,71
32	ul. Osiedlowa 12 m. 32	0	59,36	3 276	423	12,9%	48,06	0,72
33	ul. Osiedlowa 12 m. 33	1	59,36	2 469	359	14,5%	35,55	0,97
34	ul. Osiedlowa 12 m. 34	1	59,36	2 469	423	17,1%	34,47	1,00
35	ul. Osiedlowa 12 m. 35	2	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
36	ul. Osiedlowa 12 m. 36	2	59,36	2 469	359	14,5%	35,55	0,97
37	ul. Osiedlowa 12 m. 37	3	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
38	ul. Osiedlowa 12 m. 38	3	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
39	ul. Osiedlowa 12 m. 39	4	59,36	3 179	59	1,9%	52,57	0,66
40	ul. Osiedlowa 12 m. 40	4	59,36	3 179	59	1,9%	52,57	0,66
41	ul. Osiedlowa 12 m. 41	0	59,36	3 296	423	12,8%	48,40	0,71
42	ul. Osiedlowa 12 m. 42	0	59,36	3 296	423	12,8%	48,40	0,71
43	ul. Osiedlowa 12 m. 43	1	59,36	2 469	423	17,1%	34,47	1,00
44	ul. Osiedlowa 12 m. 44	1	59,36	2 469	359	14,5%	35,55	0,97
45	ul. Osiedlowa 12 m. 45	2	59,36	2 469	359	14,5%	35,55	0,97
46	ul. Osiedlowa 12 m. 46	2	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
47	ul. Osiedlowa 12 m. 47	3	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
48	ul. Osiedlowa 12 m. 48	3	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
49	ul. Osiedlowa 12 m. 49	4	59,36	3 221	59	1,8%	53,26	0,65
50	ul. Osiedlowa 12 m. 50	4	59,36	3 179	59	1,9%	52,57	0,66
51	ul. Osiedlowa 12 m. 51	0	59,36	3 296	423	12,8%	48,40	0,71
52	ul. Osiedlowa 12 m. 52	0	59,36	3 514	423	12,0%	52,08	0,66
53	ul. Osiedlowa 12 m. 53	1	59,36	2 469	359	14,5%	35,55	0,97
54	ul. Osiedlowa 12 m. 54	1	59,36	2 688	423	15,7%	38,15	0,90
55	ul. Osiedlowa 12 m. 55	2	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94
56	ul. Osiedlowa 12 m. 56	2	59,36	2 688	359	13,4%	39,23	0,88
57	ul. Osiedlowa 12 m. 57	3	59,36	2 469	294	11,9%	36,64	0,94

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$				
58	ul. Osiedlowa 12 m. 58	3	59,36	2 688	294	10,9%	40,32	0,85
59	ul. Osiedlowa 12 m. 59	4	59,36	3 179	59	1,9%	52,57	0,66
60	ul. Osiedlowa 12 m. 60	4	59,36	3 414	59	1,7%	56,52	0,61