

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Osiedlowa 13 w Radomiu

7 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Osiedlowa 13 m. 1	0	53,70	3 131	423	13,5%	50,42	0,65
2	ul. Osiedlowa 13 m. 2	0	52,70	2 999	423	14,1%	48,88	0,67
3	ul. Osiedlowa 13 m. 3	1	53,70	2 379	423	17,8%	36,42	0,90
4	ul. Osiedlowa 13 m. 4	1	52,70	2 261	359	15,9%	36,09	0,91
5	ul. Osiedlowa 13 m. 5	2	53,70	2 379	359	15,1%	37,61	0,87
6	ul. Osiedlowa 13 m. 6	2	52,70	2 261	294	13,0%	37,32	0,88
7	ul. Osiedlowa 13 m. 7	3	53,70	2 379	294	12,4%	38,82	0,84
8	ul. Osiedlowa 13 m. 8	3	52,70	2 261	294	13,0%	37,32	0,88
9	ul. Osiedlowa 13 m. 9	4	53,70	3 035	59	1,9%	55,43	0,59
10	ul. Osiedlowa 13 m. 10	4	52,70	2 891	59	2,0%	53,75	0,61
11	ul. Osiedlowa 13 m. 11	0	53,70	2 930	423	14,4%	46,68	0,70
12	ul. Osiedlowa 13 m. 12	0	52,70	2 999	423	14,1%	48,88	0,67
13	ul. Osiedlowa 13 m. 13	1	53,70	2 178	423	19,4%	32,68	1,00
14	ul. Osiedlowa 13 m. 14	1	52,70	2 261	359	15,9%	36,09	0,91
15	ul. Osiedlowa 13 m. 15	2	53,70	2 178	294	13,5%	35,08	0,93
16	ul. Osiedlowa 13 m. 16	2	52,70	2 261	294	13,0%	37,32	0,88
17	ul. Osiedlowa 13 m. 17	3	53,70	2 178	294	13,5%	35,08	0,93
18	ul. Osiedlowa 13 m. 18	3	52,70	2 261	294	13,0%	37,32	0,88
19	ul. Osiedlowa 13 m. 19	4	53,70	2 820	59	2,1%	51,41	0,64
20	ul. Osiedlowa 13 m. 20	4	52,70	2 891	59	2,0%	53,75	0,61
21	ul. Osiedlowa 13 m. 21	0	53,70	2 930	423	14,4%	46,68	0,70
22	ul. Osiedlowa 13 m. 22	0	52,70	2 999	423	14,1%	48,88	0,67
23	ul. Osiedlowa 13 m. 23	1	53,70	2 178	423	19,4%	32,68	1,00
24	ul. Osiedlowa 13 m. 24	1	52,70	2 261	359	15,9%	36,09	0,91
25	ul. Osiedlowa 13 m. 25	2	53,70	2 178	294	13,5%	35,08	0,93
26	ul. Osiedlowa 13 m. 26	2	52,70	2 261	294	13,0%	37,32	0,88
27	ul. Osiedlowa 13 m. 27	3	53,70	2 178	294	13,5%	35,08	0,93
28	ul. Osiedlowa 13 m. 28	3	52,70	2 261	294	13,0%	37,32	0,88
29	ul. Osiedlowa 13 m. 29	4	53,70	2 820	59	2,1%	51,41	0,64
30	ul. Osiedlowa 13 m. 30	4	52,70	2 891	59	2,0%	53,75	0,61
31	ul. Osiedlowa 13 m. 31	0	53,70	2 930	423	14,4%	46,68	0,70
32	ul. Osiedlowa 13 m. 32	0	52,70	2 999	488	16,3%	47,64	0,69
33	ul. Osiedlowa 13 m. 33	1	53,70	2 178	423	19,4%	32,68	1,00
34	ul. Osiedlowa 13 m. 34	1	52,70	2 261	423	18,7%	34,88	0,94
35	ul. Osiedlowa 13 m. 35	2	53,70	2 178	294	13,5%	35,08	0,93
36	ul. Osiedlowa 13 m. 36	2	52,70	2 261	294	13,0%	37,32	0,88
37	ul. Osiedlowa 13 m. 37	3	53,70	2 178	294	13,5%	35,08	0,93
38	ul. Osiedlowa 13 m. 38	3	52,70	2 261	294	13,0%	37,32	0,88
39	ul. Osiedlowa 13 m. 39	4	53,70	2 820	59	2,1%	51,41	0,64
40	ul. Osiedlowa 13 m. 40	4	52,70	2 891	59	2,0%	53,75	0,61
41	ul. Osiedlowa 13 m. 41	0	53,70	2 930	423	14,4%	46,68	0,70
42	ul. Osiedlowa 13 m. 42	0	52,70	2 836	423	14,9%	45,78	0,71
43	ul. Osiedlowa 13 m. 43	1	53,70	2 178	423	19,4%	32,68	1,00
44	ul. Osiedlowa 13 m. 44	1	52,70	2 261	359	15,9%	36,09	0,91
45	ul. Osiedlowa 13 m. 45	2	53,70	2 178	359	16,5%	33,87	0,96
46	ul. Osiedlowa 13 m. 46	2	52,70	2 261	294	13,0%	37,32	0,88
47	ul. Osiedlowa 13 m. 47	3	53,70	2 178	294	13,5%	35,08	0,93
48	ul. Osiedlowa 13 m. 48	3	52,70	2 261	294	13,0%	37,32	0,88
49	ul. Osiedlowa 13 m. 49	4	53,70	2 820	59	2,1%	51,41	0,64
50	ul. Osiedlowa 13 m. 50	4	52,70	2 891	59	2,0%	53,75	0,61
51	ul. Osiedlowa 13 m. 51	0	53,70	2 930	423	14,4%	46,68	0,70
52	ul. Osiedlowa 13 m. 52	0	52,70	2 999	423	14,1%	48,88	0,67
53	ul. Osiedlowa 13 m. 53	1	53,70	2 178	423	19,4%	32,68	1,00
54	ul. Osiedlowa 13 m. 54	1	52,70	2 261	359	15,9%	36,09	0,91
55	ul. Osiedlowa 13 m. 55	2	53,70	2 178	294	13,5%	35,08	0,93
56	ul. Osiedlowa 13 m. 56	2	52,70	2 261	294	13,0%	37,32	0,88
57	ul. Osiedlowa 13 m. 57	3	53,70	2 178	294	13,5%	35,08	0,93

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$				
58	ul. Osiedlowa 13 m. 58	3	52,70	2 261	294	13,0%	37,32	0,88
59	ul. Osiedlowa 13 m. 59	4	53,70	2 820	59	2,1%	51,41	0,64
60	ul. Osiedlowa 13 m. 60	4	52,70	2 891	59	2,0%	53,75	0,61
61	ul. Osiedlowa 13 m. 61	0	53,70	2 930	423	14,4%	46,68	0,70
62	ul. Osiedlowa 13 m. 62	0	52,70	2 999	423	14,1%	48,88	0,67
63	ul. Osiedlowa 13 m. 63	1	53,70	2 178	423	19,4%	32,68	1,00
64	ul. Osiedlowa 13 m. 64	1	52,70	2 261	359	15,9%	36,09	0,91
65	ul. Osiedlowa 13 m. 65	2	53,70	2 178	294	13,5%	35,08	0,93
66	ul. Osiedlowa 13 m. 66	2	52,70	2 261	294	13,0%	37,32	0,88
67	ul. Osiedlowa 13 m. 67	3	53,70	2 178	294	13,5%	35,08	0,93
68	ul. Osiedlowa 13 m. 68	3	52,70	2 261	294	13,0%	37,32	0,88
69	ul. Osiedlowa 13 m. 69	4	53,70	2 820	59	2,1%	51,41	0,64
70	ul. Osiedlowa 13 m. 70	4	52,70	2 891	59	2,0%	53,75	0,61
71	ul. Osiedlowa 13 m. 71	0	53,70	2 930	423	14,4%	46,68	0,70
72	ul. Osiedlowa 13 m. 72	0	52,70	3 190	488	15,3%	51,28	0,64
73	ul. Osiedlowa 13 m. 73	1	53,70	2 178	423	19,4%	32,68	1,00
74	ul. Osiedlowa 13 m. 74	1	52,70	2 452	423	17,2%	38,51	0,85
75	ul. Osiedlowa 13 m. 75	2	53,70	2 178	294	13,5%	35,08	0,93
76	ul. Osiedlowa 13 m. 76	2	52,70	2 452	294	12,0%	40,96	0,80
77	ul. Osiedlowa 13 m. 77	3	53,70	2 178	294	13,5%	35,08	0,93
78	ul. Osiedlowa 13 m. 78	3	52,70	2 452	294	12,0%	40,96	0,80
79	ul. Osiedlowa 13 m. 79	4	53,70	2 820	59	2,1%	51,41	0,64
80	ul. Osiedlowa 13 m. 80	4	52,70	3 097	59	1,9%	57,64	0,57