

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Osiedlowa 17 w Radomiu

7 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Osiedlowa 17 m. 1	0	53,90	2 770	650	23,5%	39,33	0,78
2	ul. Osiedlowa 17 m. 2	0	39,60	2 114	488	23,1%	41,05	0,75
3	ul. Osiedlowa 17 m. 3	0	43,20	2 110	488	23,1%	37,54	0,82
4	ul. Osiedlowa 17 m. 4	1	53,90	2 314	650	28,1%	30,87	1,00
5	ul. Osiedlowa 17 m. 5	1	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
6	ul. Osiedlowa 17 m. 6	1	43,20	1 847	488	26,4%	31,46	0,98
7	ul. Osiedlowa 17 m. 7	2	53,90	2 314	586	25,3%	32,06	0,96
8	ul. Osiedlowa 17 m. 8	2	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
9	ul. Osiedlowa 17 m. 9	2	43,20	1 847	488	26,4%	31,46	0,98
10	ul. Osiedlowa 17 m. 10	3	53,90	2 314	586	25,3%	32,06	0,96
11	ul. Osiedlowa 17 m. 11	3	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
12	ul. Osiedlowa 17 m. 12	3	43,20	1 847	488	26,4%	31,46	0,98
13	ul. Osiedlowa 17 m. 13	4	53,90	2 314	586	25,3%	32,06	0,96
14	ul. Osiedlowa 17 m. 14	4	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
15	ul. Osiedlowa 17 m. 15	4	43,20	1 847	423	22,9%	32,97	0,94
16	ul. Osiedlowa 17 m. 16	5	53,90	2 314	586	25,3%	32,06	0,96
17	ul. Osiedlowa 17 m. 17	5	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
18	ul. Osiedlowa 17 m. 18	5	43,20	1 847	423	22,9%	32,97	0,94
19	ul. Osiedlowa 17 m. 19	6	53,90	2 314	521	22,5%	33,26	0,93
20	ul. Osiedlowa 17 m. 20	6	39,60	1 779	359	20,2%	35,85	0,86
21	ul. Osiedlowa 17 m. 21	6	43,20	1 847	423	22,9%	32,97	0,94
22	ul. Osiedlowa 17 m. 22	7	53,90	2 314	457	19,8%	34,45	0,90
23	ul. Osiedlowa 17 m. 23	7	39,60	1 779	359	20,2%	35,85	0,86
24	ul. Osiedlowa 17 m. 24	7	43,20	1 847	359	19,4%	34,45	0,90
25	ul. Osiedlowa 17 m. 25	8	53,90	2 314	457	19,8%	34,45	0,90
26	ul. Osiedlowa 17 m. 26	8	39,60	1 779	294	16,5%	37,49	0,82
27	ul. Osiedlowa 17 m. 27	8	43,20	1 847	294	15,9%	35,96	0,86
28	ul. Osiedlowa 17 m. 28	9	53,90	2 494	392	15,7%	39,00	0,79
29	ul. Osiedlowa 17 m. 29	9	39,60	1 779	294	16,5%	37,49	0,82
30	ul. Osiedlowa 17 m. 30	9	43,20	1 847	196	10,6%	38,22	0,81
31	ul. Osiedlowa 17 m. 31	10	53,90	2 906	78	2,7%	52,47	0,59
32	ul. Osiedlowa 17 m. 32	10	39,60	2 070	59	2,8%	50,79	0,61
33	ul. Osiedlowa 17 m. 33	10	23,50	1 389	39	2,8%	57,45	0,54
34	ul. Osiedlowa 17 m. 34	0	53,90	2 711	650	24,0%	38,23	0,81
35	ul. Osiedlowa 17 m. 35	0	39,60	2 114	488	23,1%	41,05	0,75
36	ul. Osiedlowa 17 m. 36	0	43,20	2 452	488	19,9%	45,47	0,68
37	ul. Osiedlowa 17 m. 37	1	53,90	2 255	586	26,0%	30,96	1,00
38	ul. Osiedlowa 17 m. 38	1	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
39	ul. Osiedlowa 17 m. 39	1	43,20	2 087	488	23,4%	37,01	0,83
40	ul. Osiedlowa 17 m. 40	2	53,90	2 255	586	26,0%	30,96	1,00
41	ul. Osiedlowa 17 m. 41	2	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
42	ul. Osiedlowa 17 m. 42	2	43,20	2 087	488	23,4%	37,01	0,83
43	ul. Osiedlowa 17 m. 43	3	53,90	2 255	586	26,0%	30,96	1,00
44	ul. Osiedlowa 17 m. 44	3	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
45	ul. Osiedlowa 17 m. 45	3	43,20	2 087	488	23,4%	37,01	0,83
46	ul. Osiedlowa 17 m. 46	4	53,90	2 255	586	26,0%	30,96	1,00
47	ul. Osiedlowa 17 m. 47	4	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
48	ul. Osiedlowa 17 m. 48	4	43,20	2 087	488	23,4%	37,01	0,83
49	ul. Osiedlowa 17 m. 49	5	53,90	2 255	521	23,1%	32,17	0,96
50	ul. Osiedlowa 17 m. 50	5	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
51	ul. Osiedlowa 17 m. 51	5	43,20	2 087	488	23,4%	37,01	0,83
52	ul. Osiedlowa 17 m. 52	6	53,90	2 255	521	23,1%	32,17	0,96
53	ul. Osiedlowa 17 m. 53	6	39,60	1 779	359	20,2%	35,85	0,86
54	ul. Osiedlowa 17 m. 54	6	43,20	2 087	423	20,3%	38,51	0,80
55	ul. Osiedlowa 17 m. 55	7	53,90	2 255	521	23,1%	32,17	0,96
56	ul. Osiedlowa 17 m. 56	7	39,60	1 779	359	20,2%	35,85	0,86
57	ul. Osiedlowa 17 m. 57	7	43,20	2 087	359	17,2%	39,99	0,77
58	ul. Osiedlowa 17 m. 58	8	53,90	2 255	457	20,3%	33,35	0,93

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$				
59	ul. Osiedlowa 17 m. 59	8	39,60	1 779	294	16,5%	37,49	0,82
60	ul. Osiedlowa 17 m. 60	8	43,20	2 087	359	17,2%	39,99	0,77
61	ul. Osiedlowa 17 m. 61	9	53,90	2 255	196	8,7%	38,20	0,81
62	ul. Osiedlowa 17 m. 62	9	39,60	1 779	294	16,5%	37,49	0,82
63	ul. Osiedlowa 17 m. 63	9	43,20	2 087	359	17,2%	39,99	0,77
64	ul. Osiedlowa 17 m. 64	10	28,80	1 707	39	2,3%	57,93	0,53
65	ul. Osiedlowa 17 m. 65	10	39,60	2 070	59	2,8%	50,79	0,61
66	ul. Osiedlowa 17 m. 66	10	43,20	2 421	72	3,0%	54,38	0,57