

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Osiedlowa 17A w Radomiu

7 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Osiedlowa 17A m. 1	0	53,90	2 943	586	19,9%	43,73	0,71
2	ul. Osiedlowa 17A m. 2	0	39,60	2 108	488	23,1%	40,91	0,76
3	ul. Osiedlowa 17A m. 3	0	43,20	2 207	488	22,1%	39,79	0,78
4	ul. Osiedlowa 17A m. 4	1	53,90	2 494	586	23,5%	35,40	0,87
5	ul. Osiedlowa 17A m. 5	1	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
6	ul. Osiedlowa 17A m. 6	1	43,20	1 847	488	26,4%	31,46	0,98
7	ul. Osiedlowa 17A m. 7	2	53,90	2 494	586	23,5%	35,40	0,87
8	ul. Osiedlowa 17A m. 8	2	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
9	ul. Osiedlowa 17A m. 9	2	43,20	1 847	423	22,9%	32,97	0,94
10	ul. Osiedlowa 17A m. 10	3	53,90	2 494	586	23,5%	35,40	0,87
11	ul. Osiedlowa 17A m. 11	3	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
12	ul. Osiedlowa 17A m. 12	3	43,20	1 847	423	22,9%	32,97	0,94
13	ul. Osiedlowa 17A m. 13	4	53,90	2 494	521	20,9%	36,61	0,85
14	ul. Osiedlowa 17A m. 14	4	39,60	1 779	359	20,2%	35,85	0,86
15	ul. Osiedlowa 17A m. 15	4	43,20	1 847	423	22,9%	32,97	0,94
16	ul. Osiedlowa 17A m. 16	5	53,90	2 494	457	18,3%	37,80	0,82
17	ul. Osiedlowa 17A m. 17	5	39,60	1 779	359	20,2%	35,85	0,86
18	ul. Osiedlowa 17A m. 18	5	43,20	1 847	359	19,4%	34,45	0,90
19	ul. Osiedlowa 17A m. 19	6	53,90	2 494	457	18,3%	37,80	0,82
20	ul. Osiedlowa 17A m. 20	6	39,60	1 779	294	16,5%	37,49	0,83
21	ul. Osiedlowa 17A m. 21	6	43,20	1 847	294	15,9%	35,96	0,86
22	ul. Osiedlowa 17A m. 22	7	53,90	2 494	392	15,7%	39,00	0,79
23	ul. Osiedlowa 17A m. 23	7	39,60	1 779	294	16,5%	37,49	0,83
24	ul. Osiedlowa 17A m. 24	7	43,20	1 847	196	10,6%	38,22	0,81
25	ul. Osiedlowa 17A m. 25	8	53,90	2 906	78	2,7%	52,47	0,59
26	ul. Osiedlowa 17A m. 26	8	39,60	2 370	59	2,5%	58,36	0,53
27	ul. Osiedlowa 17A m. 27	8	23,50	1 389	39	2,8%	57,45	0,54
28	ul. Osiedlowa 17A m. 28	0	53,90	2 703	586	21,7%	39,28	0,79
29	ul. Osiedlowa 17A m. 29	0	39,60	2 108	488	23,1%	40,91	0,76
30	ul. Osiedlowa 17A m. 30	0	43,20	2 207	488	22,1%	39,79	0,78
31	ul. Osiedlowa 17A m. 31	1	53,90	2 255	586	26,0%	30,96	1,00
32	ul. Osiedlowa 17A m. 32	1	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
33	ul. Osiedlowa 17A m. 33	1	43,20	1 847	488	26,4%	31,46	0,98
34	ul. Osiedlowa 17A m. 34	2	53,90	2 255	586	26,0%	30,96	1,00
35	ul. Osiedlowa 17A m. 35	2	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
36	ul. Osiedlowa 17A m. 36	2	43,20	1 847	423	22,9%	32,97	0,94
37	ul. Osiedlowa 17A m. 37	3	53,90	2 255	521	23,1%	32,17	0,96
38	ul. Osiedlowa 17A m. 38	3	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
39	ul. Osiedlowa 17A m. 39	3	43,20	1 847	423	22,9%	32,97	0,94
40	ul. Osiedlowa 17A m. 40	4	53,90	2 255	521	23,1%	32,17	0,96
41	ul. Osiedlowa 17A m. 41	4	39,60	1 779	359	20,2%	35,85	0,86
42	ul. Osiedlowa 17A m. 42	4	43,20	1 847	423	22,9%	32,97	0,94
43	ul. Osiedlowa 17A m. 43	5	53,90	2 255	521	23,1%	32,17	0,96
44	ul. Osiedlowa 17A m. 44	5	39,60	1 779	359	20,2%	35,85	0,86
45	ul. Osiedlowa 17A m. 45	5	43,20	1 847	359	19,4%	34,45	0,90
46	ul. Osiedlowa 17A m. 46	6	53,90	2 255	457	20,3%	33,35	0,93
47	ul. Osiedlowa 17A m. 47	6	39,60	1 779	294	16,5%	37,49	0,83
48	ul. Osiedlowa 17A m. 48	6	43,20	1 847	294	15,9%	35,96	0,86
49	ul. Osiedlowa 17A m. 49	7	53,90	2 255	196	8,7%	38,20	0,81
50	ul. Osiedlowa 17A m. 50	7	39,60	1 779	294	16,5%	37,49	0,83
51	ul. Osiedlowa 17A m. 51	7	43,20	1 847	196	10,6%	38,22	0,81
52	ul. Osiedlowa 17A m. 52	8	28,80	1 707	39	2,3%	57,93	0,53
53	ul. Osiedlowa 17A m. 53	8	39,60	2 370	59	2,5%	58,36	0,53
54	ul. Osiedlowa 17A m. 54	8	23,50	1 389	39	2,8%	57,45	0,54
55	ul. Osiedlowa 17A m. 55	0	53,90	2 703	586	21,7%	39,28	0,79
56	ul. Osiedlowa 17A m. 56	0	39,60	2 108	488	23,1%	40,91	0,76
57	ul. Osiedlowa 17A m. 57	0	43,20	2 266	488	21,5%	41,16	0,75
58	ul. Osiedlowa 17A m. 58	1	53,90	2 255	586	26,0%	30,96	1,00

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$				
59	ul. Osiedlowa 17A m. 59	1	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
60	ul. Osiedlowa 17A m. 60	1	43,20	1 906	488	25,6%	32,83	0,94
61	ul. Osiedlowa 17A m. 61	2	53,90	2 255	586	26,0%	30,96	1,00
62	ul. Osiedlowa 17A m. 62	2	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
63	ul. Osiedlowa 17A m. 63	2	43,20	1 906	488	25,6%	32,83	0,94
64	ul. Osiedlowa 17A m. 64	3	53,90	2 255	521	23,1%	32,17	0,96
65	ul. Osiedlowa 17A m. 65	3	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,95
66	ul. Osiedlowa 17A m. 66	3	43,20	1 906	488	25,6%	32,83	0,94
67	ul. Osiedlowa 17A m. 67	4	53,90	2 255	521	23,1%	32,17	0,96
68	ul. Osiedlowa 17A m. 68	4	39,60	1 779	359	20,2%	35,85	0,86
69	ul. Osiedlowa 17A m. 69	4	44,40	1 927	423	21,9%	33,88	0,91
70	ul. Osiedlowa 17A m. 70	5	53,90	2 255	521	23,1%	32,17	0,96
71	ul. Osiedlowa 17A m. 71	5	39,60	1 779	359	20,2%	35,85	0,86
72	ul. Osiedlowa 17A m. 72	5	44,40	1 927	423	21,9%	33,88	0,91
73	ul. Osiedlowa 17A m. 73	6	53,90	2 255	457	20,3%	33,35	0,93
74	ul. Osiedlowa 17A m. 74	6	39,60	1 779	294	16,5%	37,49	0,83
75	ul. Osiedlowa 17A m. 75	6	43,20	1 906	359	18,8%	35,82	0,86
76	ul. Osiedlowa 17A m. 76	7	53,90	2 255	196	8,7%	38,20	0,81
77	ul. Osiedlowa 17A m. 77	7	39,60	1 779	294	16,5%	37,49	0,83
78	ul. Osiedlowa 17A m. 78	7	44,40	1 927	294	15,3%	36,78	0,84
79	ul. Osiedlowa 17A m. 79	8	28,80	1 707	39	2,3%	57,93	0,53
80	ul. Osiedlowa 17A m. 80	8	39,60	2 370	59	2,5%	58,36	0,53
81	ul. Osiedlowa 17A m. 81	8	43,20	2 225	59	2,7%	50,13	0,62