

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Osiedlowa 24 w Radomiu

7 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Osiedlowa 24 m. 1	0	55,05	3 330	586	17,6%	49,84	0,61
2	ul. Osiedlowa 24 m. 2	0	40,50	2 363	488	20,6%	46,31	0,66
3	ul. Osiedlowa 24 m. 3	0	44,80	2 507	488	19,5%	45,07	0,68
4	ul. Osiedlowa 24 m. 4	1	55,05	2 543	586	23,0%	35,55	0,86
5	ul. Osiedlowa 24 m. 5	1	44,50	1 854	488	26,3%	30,69	0,99
6	ul. Osiedlowa 24 m. 6	1	44,80	1 867	488	26,1%	30,78	0,99
7	ul. Osiedlowa 24 m. 7	2	55,05	2 543	586	23,0%	35,55	0,86
8	ul. Osiedlowa 24 m. 8	2	40,50	1 785	488	27,3%	32,02	0,95
9	ul. Osiedlowa 24 m. 9	2	44,80	1 867	423	22,7%	32,23	0,95
10	ul. Osiedlowa 24 m. 10	3	55,05	2 543	586	23,0%	35,55	0,86
11	ul. Osiedlowa 24 m. 11	3	40,50	1 785	488	27,3%	32,02	0,95
12	ul. Osiedlowa 24 m. 12	3	44,80	1 867	423	22,7%	32,23	0,95
13	ul. Osiedlowa 24 m. 13	4	55,05	2 543	521	20,5%	36,73	0,83
14	ul. Osiedlowa 24 m. 14	4	40,50	1 785	359	20,1%	35,20	0,87
15	ul. Osiedlowa 24 m. 15	4	44,80	1 867	423	22,7%	32,23	0,95
16	ul. Osiedlowa 24 m. 16	5	55,05	2 543	457	18,0%	37,89	0,80
17	ul. Osiedlowa 24 m. 17	5	40,50	1 785	359	20,1%	35,20	0,87
18	ul. Osiedlowa 24 m. 18	5	44,80	1 867	359	19,2%	33,66	0,91
19	ul. Osiedlowa 24 m. 19	6	55,05	2 543	457	18,0%	37,89	0,80
20	ul. Osiedlowa 24 m. 20	6	40,50	1 785	294	16,5%	36,81	0,83
21	ul. Osiedlowa 24 m. 21	6	44,80	1 867	294	15,7%	35,11	0,87
22	ul. Osiedlowa 24 m. 22	7	55,05	2 543	392	15,4%	39,07	0,78
23	ul. Osiedlowa 24 m. 23	7	40,50	1 785	294	16,5%	36,81	0,83
24	ul. Osiedlowa 24 m. 24	7	46,00	1 888	196	10,4%	36,77	0,83
25	ul. Osiedlowa 24 m. 25	8	55,05	3 869	78	2,0%	68,87	0,44
26	ul. Osiedlowa 24 m. 26	8	40,50	3 051	59	1,9%	73,87	0,41
27	ul. Osiedlowa 24 m. 27	8	23,10	1 759	39	2,2%	74,48	0,41
28	ul. Osiedlowa 24 m. 28	0	55,05	3 051	586	19,2%	44,79	0,68
29	ul. Osiedlowa 24 m. 29	0	40,50	2 363	488	20,6%	46,31	0,66
30	ul. Osiedlowa 24 m. 30	0	44,80	2 507	488	19,5%	45,07	0,68
31	ul. Osiedlowa 24 m. 31	1	55,05	2 265	586	25,9%	30,49	1,00
32	ul. Osiedlowa 24 m. 32	1	40,50	1 785	488	27,3%	32,02	0,95
33	ul. Osiedlowa 24 m. 33	1	44,80	1 867	488	26,1%	30,78	0,99
34	ul. Osiedlowa 24 m. 34	2	55,05	2 265	586	25,9%	30,49	1,00
35	ul. Osiedlowa 24 m. 35	2	40,50	1 785	488	27,3%	32,02	0,95
36	ul. Osiedlowa 24 m. 36	2	44,80	1 867	423	22,7%	32,23	0,95
37	ul. Osiedlowa 24 m. 37	3	55,05	2 265	521	23,0%	31,67	0,96
38	ul. Osiedlowa 24 m. 38	3	40,50	1 785	488	27,3%	32,02	0,95
39	ul. Osiedlowa 24 m. 39	3	44,80	1 867	423	22,7%	32,23	0,95
40	ul. Osiedlowa 24 m. 40	4	55,05	2 265	521	23,0%	31,67	0,96
41	ul. Osiedlowa 24 m. 41	4	40,50	1 785	359	20,1%	35,20	0,87
42	ul. Osiedlowa 24 m. 42	4	44,80	1 867	423	22,7%	32,23	0,95
43	ul. Osiedlowa 24 m. 43	5	55,05	2 265	521	23,0%	31,67	0,96
44	ul. Osiedlowa 24 m. 44	5	40,50	1 785	359	20,1%	35,20	0,87
45	ul. Osiedlowa 24 m. 45	5	44,80	1 867	359	19,2%	33,66	0,91
46	ul. Osiedlowa 24 m. 46	6	55,05	2 265	457	20,2%	32,84	0,93
47	ul. Osiedlowa 24 m. 47	6	40,50	1 785	294	16,5%	36,81	0,83
48	ul. Osiedlowa 24 m. 48	6	44,80	1 867	294	15,7%	35,11	0,87
49	ul. Osiedlowa 24 m. 49	7	55,05	2 265	196	8,7%	37,58	0,81
50	ul. Osiedlowa 24 m. 50	7	40,50	1 785	294	16,5%	36,81	0,83
51	ul. Osiedlowa 24 m. 51	7	44,80	1 867	196	10,5%	37,30	0,82
52	ul. Osiedlowa 24 m. 52	8	30,20	2 237	39	1,7%	72,79	0,42
53	ul. Osiedlowa 24 m. 53	8	40,50	3 051	59	1,9%	73,87	0,41
54	ul. Osiedlowa 24 m. 54	8	23,10	1 759	39	2,2%	74,48	0,41
55	ul. Osiedlowa 24 m. 55	0	55,05	3 051	586	19,2%	44,79	0,68
56	ul. Osiedlowa 24 m. 56	0	40,50	2 363	488	20,6%	46,31	0,66
57	ul. Osiedlowa 24 m. 57	0	44,80	2 574	488	19,0%	46,56	0,65
58	ul. Osiedlowa 24 m. 58	1	55,05	2 265	586	25,9%	30,49	1,00

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$				
59	ul. Osiedlowa 24 m. 59	1	40,50	1 785	488	27,3%	32,02	0,95
60	ul. Osiedlowa 24 m. 60	1	44,80	1 933	488	25,2%	32,26	0,95
61	ul. Osiedlowa 24 m. 61	2	55,05	2 265	586	25,9%	30,49	1,00
62	ul. Osiedlowa 24 m. 62	2	40,50	1 785	488	27,3%	32,02	0,95
63	ul. Osiedlowa 24 m. 63	2	44,80	1 933	488	25,2%	32,26	0,95
64	ul. Osiedlowa 24 m. 64	3	55,05	2 265	521	23,0%	31,67	0,96
65	ul. Osiedlowa 24 m. 65	3	40,50	1 785	488	27,3%	32,02	0,95
66	ul. Osiedlowa 24 m. 66	3	40,80	1 864	488	26,2%	33,73	0,90
67	ul. Osiedlowa 24 m. 67	4	55,05	2 265	521	23,0%	31,67	0,96
68	ul. Osiedlowa 24 m. 68	4	40,50	1 785	359	20,1%	35,20	0,87
69	ul. Osiedlowa 24 m. 69	4	44,80	1 933	423	21,9%	33,72	0,90
70	ul. Osiedlowa 24 m. 70	5	55,05	2 265	521	23,0%	31,67	0,96
71	ul. Osiedlowa 24 m. 71	5	40,50	1 785	359	20,1%	35,20	0,87
72	ul. Osiedlowa 24 m. 72	5	44,80	1 933	423	21,9%	33,72	0,90
73	ul. Osiedlowa 24 m. 73	6	55,05	2 265	457	20,2%	32,84	0,93
74	ul. Osiedlowa 24 m. 74	6	40,50	1 785	294	16,5%	36,81	0,83
75	ul. Osiedlowa 24 m. 75	6	44,80	1 933	359	18,6%	35,14	0,87
76	ul. Osiedlowa 24 m. 76	7	55,05	2 265	196	8,7%	37,58	0,81
77	ul. Osiedlowa 24 m. 77	7	40,50	1 785	294	16,5%	36,81	0,83
78	ul. Osiedlowa 24 m. 78	7	44,80	1 933	294	15,2%	36,59	0,83
79	ul. Osiedlowa 24 m. 79	8	30,20	2 237	39	1,7%	72,79	0,42
80	ul. Osiedlowa 24 m. 80	8	40,50	3 051	59	1,9%	73,87	0,41
81	ul. Osiedlowa 24 m. 81	8	44,80	3 003	59	2,0%	65,71	0,46