

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Osiedlowa 3 w Radomiu

7 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Osiedlowa 3 m. 1	0	53,90	3 212	650	20,2%	47,54	0,62
2	ul. Osiedlowa 3 m. 2	0	39,60	2 322	488	21,0%	46,32	0,63
3	ul. Osiedlowa 3 m. 3	0	43,20	2 447	488	19,9%	45,34	0,65
4	ul. Osiedlowa 3 m. 4	1	53,90	2 437	650	26,7%	33,16	0,88
5	ul. Osiedlowa 3 m. 5	1	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
6	ul. Osiedlowa 3 m. 6	1	43,20	1 826	488	26,7%	30,96	0,95
7	ul. Osiedlowa 3 m. 7	2	53,90	2 437	586	24,0%	34,35	0,85
8	ul. Osiedlowa 3 m. 8	2	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
9	ul. Osiedlowa 3 m. 9	2	43,20	1 826	488	26,7%	30,96	0,95
10	ul. Osiedlowa 3 m. 10	3	53,90	2 437	586	24,0%	34,35	0,85
11	ul. Osiedlowa 3 m. 11	3	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
12	ul. Osiedlowa 3 m. 12	3	43,20	1 826	488	26,7%	30,96	0,95
13	ul. Osiedlowa 3 m. 13	4	53,90	2 437	586	24,0%	34,35	0,85
14	ul. Osiedlowa 3 m. 14	4	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
15	ul. Osiedlowa 3 m. 15	4	43,20	1 826	423	23,2%	32,47	0,90
16	ul. Osiedlowa 3 m. 16	5	53,90	2 437	586	24,0%	34,35	0,85
17	ul. Osiedlowa 3 m. 17	5	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
18	ul. Osiedlowa 3 m. 18	5	43,20	1 826	423	23,2%	32,47	0,90
19	ul. Osiedlowa 3 m. 19	6	53,90	2 437	521	21,4%	35,55	0,82
20	ul. Osiedlowa 3 m. 20	6	39,60	1 753	359	20,5%	35,20	0,83
21	ul. Osiedlowa 3 m. 21	6	43,20	1 826	423	23,2%	32,47	0,90
22	ul. Osiedlowa 3 m. 22	7	53,90	2 437	457	18,8%	36,74	0,80
23	ul. Osiedlowa 3 m. 23	7	39,60	1 753	359	20,5%	35,20	0,83
24	ul. Osiedlowa 3 m. 24	7	43,20	1 826	359	19,7%	33,95	0,86
25	ul. Osiedlowa 3 m. 25	8	53,90	2 437	457	18,8%	36,74	0,80
26	ul. Osiedlowa 3 m. 26	8	39,60	1 753	294	16,8%	36,84	0,79
27	ul. Osiedlowa 3 m. 27	8	43,20	1 826	294	16,1%	35,45	0,83
28	ul. Osiedlowa 3 m. 28	9	53,90	2 437	392	16,1%	37,95	0,77
29	ul. Osiedlowa 3 m. 29	9	39,60	1 753	294	16,8%	36,84	0,79
30	ul. Osiedlowa 3 m. 30	9	43,20	1 826	196	10,7%	37,72	0,78
31	ul. Osiedlowa 3 m. 31	10	53,90	2 874	78	2,7%	51,87	0,56
32	ul. Osiedlowa 3 m. 32	10	39,60	2 064	59	2,9%	50,64	0,58
33	ul. Osiedlowa 3 m. 33	10	23,50	1 393	39	2,8%	57,63	0,51
34	ul. Osiedlowa 3 m. 34	0	53,90	3 003	650	21,6%	43,65	0,67
35	ul. Osiedlowa 3 m. 35	0	39,60	2 322	488	21,0%	46,32	0,63
36	ul. Osiedlowa 3 m. 36	0	43,20	2 447	488	19,9%	45,34	0,65
37	ul. Osiedlowa 3 m. 37	1	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	0,96
38	ul. Osiedlowa 3 m. 38	1	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
39	ul. Osiedlowa 3 m. 39	1	43,20	1 826	488	26,7%	30,96	0,95
40	ul. Osiedlowa 3 m. 40	2	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	0,96
41	ul. Osiedlowa 3 m. 41	2	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
42	ul. Osiedlowa 3 m. 42	2	43,20	1 826	488	26,7%	30,96	0,95
43	ul. Osiedlowa 3 m. 43	3	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	0,96
44	ul. Osiedlowa 3 m. 44	3	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
45	ul. Osiedlowa 3 m. 45	3	43,20	1 826	488	26,7%	30,96	0,95
46	ul. Osiedlowa 3 m. 46	4	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	0,96
47	ul. Osiedlowa 3 m. 47	4	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
48	ul. Osiedlowa 3 m. 48	4	43,20	1 826	488	26,7%	30,96	0,95
49	ul. Osiedlowa 3 m. 49	5	53,90	2 228	521	23,4%	31,67	0,92
50	ul. Osiedlowa 3 m. 50	5	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
51	ul. Osiedlowa 3 m. 51	5	43,20	1 826	488	26,7%	30,96	0,95
52	ul. Osiedlowa 3 m. 52	6	53,90	2 228	521	23,4%	31,67	0,92
53	ul. Osiedlowa 3 m. 53	6	39,60	1 753	359	20,5%	35,20	0,83
54	ul. Osiedlowa 3 m. 54	6	43,20	1 826	423	23,2%	32,47	0,90
55	ul. Osiedlowa 3 m. 55	7	53,90	2 228	521	23,4%	31,67	0,92
56	ul. Osiedlowa 3 m. 56	7	39,60	1 753	359	20,5%	35,20	0,83
57	ul. Osiedlowa 3 m. 57	7	43,20	1 826	359	19,7%	33,95	0,86
58	ul. Osiedlowa 3 m. 58	8	53,90	2 228	457	20,5%	32,86	0,89

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
59	ul. Osiedlowa 3 m. 59	8	39,60	1 753	294	16,8%	36,84	0,79
60	ul. Osiedlowa 3 m. 60	8	43,20	1 826	359	19,7%	33,95	0,86
61	ul. Osiedlowa 3 m. 61	9	53,90	2 228	196	8,8%	37,70	0,78
62	ul. Osiedlowa 3 m. 62	9	39,60	1 753	294	16,8%	36,84	0,79
63	ul. Osiedlowa 3 m. 63	9	43,20	1 826	359	19,7%	33,95	0,86
64	ul. Osiedlowa 3 m. 64	10	28,80	1 711	39	2,3%	58,06	0,50
65	ul. Osiedlowa 3 m. 65	10	39,60	2 064	59	2,9%	50,64	0,58
66	ul. Osiedlowa 3 m. 66	10	43,20	2 161	72	3,3%	48,35	0,61
67	ul. Osiedlowa 3 m. 67	0	53,90	3 003	650	21,6%	43,65	0,67
68	ul. Osiedlowa 3 m. 68	0	39,60	2 322	488	21,0%	46,32	0,63
69	ul. Osiedlowa 3 m. 69	0	43,20	2 278	488	21,4%	41,43	0,71
70	ul. Osiedlowa 3 m. 70	1	53,90	2 228	650	29,2%	29,28	1,00
71	ul. Osiedlowa 3 m. 71	1	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
72	ul. Osiedlowa 3 m. 72	1	43,20	1 826	488	26,7%	30,96	0,95
73	ul. Osiedlowa 3 m. 73	2	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	0,96
74	ul. Osiedlowa 3 m. 74	2	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
75	ul. Osiedlowa 3 m. 75	2	43,20	1 826	488	26,7%	30,96	0,95
76	ul. Osiedlowa 3 m. 76	3	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	0,96
77	ul. Osiedlowa 3 m. 77	3	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
78	ul. Osiedlowa 3 m. 78	3	43,20	1 826	488	26,7%	30,96	0,95
79	ul. Osiedlowa 3 m. 79	4	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	0,96
80	ul. Osiedlowa 3 m. 80	4	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
81	ul. Osiedlowa 3 m. 81	4	43,20	1 826	423	23,2%	32,47	0,90
82	ul. Osiedlowa 3 m. 82	5	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	0,96
83	ul. Osiedlowa 3 m. 83	5	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
84	ul. Osiedlowa 3 m. 84	5	43,20	1 826	423	23,2%	32,47	0,90
85	ul. Osiedlowa 3 m. 85	6	53,90	2 228	521	23,4%	31,67	0,92
86	ul. Osiedlowa 3 m. 86	6	39,60	1 753	359	20,5%	35,20	0,83
87	ul. Osiedlowa 3 m. 87	6	43,20	1 826	423	23,2%	32,47	0,90
88	ul. Osiedlowa 3 m. 88	7	53,90	2 228	457	20,5%	32,86	0,89
89	ul. Osiedlowa 3 m. 89	7	39,60	1 753	359	20,5%	35,20	0,83
90	ul. Osiedlowa 3 m. 90	7	43,20	1 826	359	19,7%	33,95	0,86
91	ul. Osiedlowa 3 m. 91	8	53,90	2 228	457	20,5%	32,86	0,89
92	ul. Osiedlowa 3 m. 92	8	39,60	1 753	294	16,8%	36,84	0,79
93	ul. Osiedlowa 3 m. 93	8	43,20	1 826	294	16,1%	35,45	0,83
94	ul. Osiedlowa 3 m. 94	9	53,90	2 228	392	17,6%	34,06	0,86
95	ul. Osiedlowa 3 m. 95	9	39,60	1 753	294	16,8%	36,84	0,79
96	ul. Osiedlowa 3 m. 96	9	43,20	1 826	196	10,7%	37,72	0,78
97	ul. Osiedlowa 3 m. 97	10	53,90	2 646	78	2,9%	47,65	0,61
98	ul. Osiedlowa 3 m. 98	10	39,60	2 064	59	2,9%	50,64	0,58
99	ul. Osiedlowa 3 m. 99	10	23,50	1 393	39	2,8%	57,63	0,51
100	ul. Osiedlowa 3 m. 100	0	53,90	3 003	650	21,6%	43,65	0,67
101	ul. Osiedlowa 3 m. 101	0	39,60	2 322	488	21,0%	46,32	0,63
102	ul. Osiedlowa 3 m. 102	0	43,20	2 656	488	18,4%	50,19	0,58
103	ul. Osiedlowa 3 m. 103	1	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	0,96
104	ul. Osiedlowa 3 m. 104	1	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
105	ul. Osiedlowa 3 m. 105	1	43,20	2 035	488	24,0%	35,81	0,82
106	ul. Osiedlowa 3 m. 106	2	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	0,96
107	ul. Osiedlowa 3 m. 107	2	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
108	ul. Osiedlowa 3 m. 108	2	43,20	2 035	488	24,0%	35,81	0,82
109	ul. Osiedlowa 3 m. 109	3	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	0,96
110	ul. Osiedlowa 3 m. 110	3	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
111	ul. Osiedlowa 3 m. 111	3	43,20	2 035	488	24,0%	35,81	0,82
112	ul. Osiedlowa 3 m. 112	4	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	0,96
113	ul. Osiedlowa 3 m. 113	4	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
114	ul. Osiedlowa 3 m. 114	4	43,20	2 035	488	24,0%	35,81	0,82
115	ul. Osiedlowa 3 m. 115	5	53,90	2 228	521	23,4%	31,67	0,92
116	ul. Osiedlowa 3 m. 116	5	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,92
117	ul. Osiedlowa 3 m. 117	5	44,40	2 056	488	23,7%	35,31	0,83
118	ul. Osiedlowa 3 m. 118	6	53,90	2 228	521	23,4%	31,67	0,92
119	ul. Osiedlowa 3 m. 119	6	39,60	1 753	359	20,5%	35,20	0,83
120	ul. Osiedlowa 3 m. 120	6	43,20	2 035	423	20,8%	37,31	0,78
121	ul. Osiedlowa 3 m. 121	7	53,90	2 228	521	23,4%	31,67	0,92
122	ul. Osiedlowa 3 m. 122	7	39,60	1 753	359	20,5%	35,20	0,83
123	ul. Osiedlowa 3 m. 123	7	43,20	2 035	359	17,6%	38,80	0,75
124	ul. Osiedlowa 3 m. 124	8	53,90	2 228	457	20,5%	32,86	0,89
125	ul. Osiedlowa 3 m. 125	8	39,60	1 753	294	16,8%	36,84	0,79
126	ul. Osiedlowa 3 m. 126	8	43,20	2 035	359	17,6%	38,80	0,75

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$				
127	ul. Osiedlowa 3 m. 127	9	53,90	2 228	196	8,8%	37,70	0,78
128	ul. Osiedlowa 3 m. 128	9	39,60	1 753	294	16,8%	36,84	0,79
129	ul. Osiedlowa 3 m. 129	9	43,20	2 035	359	17,6%	38,80	0,75
130	ul. Osiedlowa 3 m. 130	10	28,80	1 711	39	2,3%	58,06	0,50
131	ul. Osiedlowa 3 m. 131	10	39,60	2 064	59	2,9%	50,64	0,58
132	ul. Osiedlowa 3 m. 132	10	42,46	2 370	72	3,0%	54,13	0,54