

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Osiedlowa 34 w Radomiu

7 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Osiedlowa 34 m. 1	0	59,36	3 552	423	11,9%	52,71	0,66
2	ul. Osiedlowa 34 m. 2	0	59,36	3 313	423	12,8%	48,68	0,72
3	ul. Osiedlowa 34 m. 3	1	59,36	2 730	423	15,5%	38,87	0,90
4	ul. Osiedlowa 34 m. 4	1	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
5	ul. Osiedlowa 34 m. 5	2	59,36	2 730	423	15,5%	38,87	0,90
6	ul. Osiedlowa 34 m. 6	2	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
7	ul. Osiedlowa 34 m. 7	3	59,36	2 730	294	10,8%	41,04	0,85
8	ul. Osiedlowa 34 m. 8	3	59,36	2 491	294	11,8%	37,01	0,94
9	ul. Osiedlowa 34 m. 9	4	59,36	3 461	59	1,7%	57,31	0,61
10	ul. Osiedlowa 34 m. 10	4	59,36	3 204	59	1,8%	52,98	0,66
11	ul. Osiedlowa 34 m. 11	0	59,36	3 313	423	12,8%	48,68	0,72
12	ul. Osiedlowa 34 m. 12	0	59,36	3 313	423	12,8%	48,68	0,72
13	ul. Osiedlowa 34 m. 13	1	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
14	ul. Osiedlowa 34 m. 14	1	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
15	ul. Osiedlowa 34 m. 15	2	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
16	ul. Osiedlowa 34 m. 16	2	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
17	ul. Osiedlowa 34 m. 17	3	59,36	2 491	294	11,8%	37,01	0,94
18	ul. Osiedlowa 34 m. 18	3	59,36	2 491	294	11,8%	37,01	0,94
19	ul. Osiedlowa 34 m. 19	4	59,36	3 204	59	1,8%	52,98	0,66
20	ul. Osiedlowa 34 m. 20	4	59,36	3 204	59	1,8%	52,98	0,66
21	ul. Osiedlowa 34 m. 21	0	59,36	3 313	423	12,8%	48,68	0,72
22	ul. Osiedlowa 34 m. 22	0	59,36	3 363	423	12,6%	49,53	0,70
23	ul. Osiedlowa 34 m. 23	1	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
24	ul. Osiedlowa 34 m. 24	1	59,36	2 542	423	16,6%	35,69	0,98
25	ul. Osiedlowa 34 m. 25	2	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
26	ul. Osiedlowa 34 m. 26	2	59,36	2 542	423	16,6%	35,69	0,98
27	ul. Osiedlowa 34 m. 27	3	59,36	2 491	294	11,8%	37,01	0,94
28	ul. Osiedlowa 34 m. 28	3	59,36	2 542	294	11,6%	37,87	0,92
29	ul. Osiedlowa 34 m. 29	4	59,36	3 204	59	1,8%	52,98	0,66
30	ul. Osiedlowa 34 m. 30	4	59,36	3 258	59	1,8%	53,90	0,65
31	ul. Osiedlowa 34 m. 31	0	59,36	3 361	423	12,6%	49,49	0,70
32	ul. Osiedlowa 34 m. 32	0	59,36	3 313	423	12,8%	48,68	0,72
33	ul. Osiedlowa 34 m. 33	1	59,36	2 539	423	16,7%	35,65	0,98
34	ul. Osiedlowa 34 m. 34	1	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
35	ul. Osiedlowa 34 m. 35	2	59,36	2 539	423	16,7%	35,65	0,98
36	ul. Osiedlowa 34 m. 36	2	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
37	ul. Osiedlowa 34 m. 37	3	59,36	2 539	294	11,6%	37,83	0,92
38	ul. Osiedlowa 34 m. 38	3	59,36	2 491	294	11,8%	37,01	0,94
39	ul. Osiedlowa 34 m. 39	4	59,36	3 256	59	1,8%	53,86	0,65
40	ul. Osiedlowa 34 m. 40	4	59,36	3 204	59	1,8%	52,98	0,66
41	ul. Osiedlowa 34 m. 41	0	59,36	3 313	423	12,8%	48,68	0,72
42	ul. Osiedlowa 34 m. 42	0	59,36	3 363	423	12,6%	49,53	0,70
43	ul. Osiedlowa 34 m. 43	1	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
44	ul. Osiedlowa 34 m. 44	1	59,36	2 542	423	16,6%	35,69	0,98
45	ul. Osiedlowa 34 m. 45	2	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
46	ul. Osiedlowa 34 m. 46	2	59,36	2 542	423	16,6%	35,69	0,98
47	ul. Osiedlowa 34 m. 47	3	59,36	2 491	294	11,8%	37,01	0,94
48	ul. Osiedlowa 34 m. 48	3	59,36	2 542	294	11,6%	37,87	0,92
49	ul. Osiedlowa 34 m. 49	4	59,36	3 204	59	1,8%	52,98	0,66
50	ul. Osiedlowa 34 m. 50	4	59,36	3 314	59	1,8%	54,83	0,64
51	ul. Osiedlowa 34 m. 51	0	59,36	3 507	423	12,1%	51,95	0,67
52	ul. Osiedlowa 34 m. 52	0	59,36	3 152	423	13,4%	45,97	0,76
53	ul. Osiedlowa 34 m. 53	1	59,36	2 539	423	16,7%	35,65	0,98
54	ul. Osiedlowa 34 m. 54	1	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
55	ul. Osiedlowa 34 m. 55	2	59,36	2 539	423	16,7%	35,65	0,98
56	ul. Osiedlowa 34 m. 56	2	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
57	ul. Osiedlowa 34 m. 57	3	59,36	2 539	294	11,6%	37,83	0,92

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$				
58	ul. Osiedlowa 34 m. 58	3	59,36	2 491	294	11,8%	37,01	0,94
59	ul. Osiedlowa 34 m. 59	4	59,36	3 256	59	1,8%	53,86	0,65
60	ul. Osiedlowa 34 m. 60	4	59,36	3 204	59	1,8%	52,98	0,66
61	ul. Osiedlowa 34 m. 61	0	59,36	3 313	423	12,8%	48,68	0,72
62	ul. Osiedlowa 34 m. 62	0	59,36	3 313	423	12,8%	48,68	0,72
63	ul. Osiedlowa 34 m. 63	1	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
64	ul. Osiedlowa 34 m. 64	1	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
65	ul. Osiedlowa 34 m. 65	2	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
66	ul. Osiedlowa 34 m. 66	2	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
67	ul. Osiedlowa 34 m. 67	3	59,36	2 491	294	11,8%	37,01	0,94
68	ul. Osiedlowa 34 m. 68	3	59,36	2 491	294	11,8%	37,01	0,94
69	ul. Osiedlowa 34 m. 69	4	59,36	3 204	59	1,8%	52,98	0,66
70	ul. Osiedlowa 34 m. 70	4	59,36	3 204	59	1,8%	52,98	0,66
71	ul. Osiedlowa 34 m. 71	0	59,36	3 313	423	12,8%	48,68	0,72
72	ul. Osiedlowa 34 m. 72	0	59,36	3 552	423	11,9%	52,71	0,66
73	ul. Osiedlowa 34 m. 73	1	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
74	ul. Osiedlowa 34 m. 74	1	59,36	2 730	423	15,5%	38,87	0,90
75	ul. Osiedlowa 34 m. 75	2	59,36	2 491	423	17,0%	34,84	1,00
76	ul. Osiedlowa 34 m. 76	2	59,36	2 730	423	15,5%	38,87	0,90
77	ul. Osiedlowa 34 m. 77	3	59,36	2 491	294	11,8%	37,01	0,94
78	ul. Osiedlowa 34 m. 78	3	59,36	2 730	294	10,8%	41,04	0,85
79	ul. Osiedlowa 34 m. 79	4	59,36	3 204	59	1,8%	52,98	0,66
80	ul. Osiedlowa 34 m. 80	4	59,36	3 461	59	1,7%	57,31	0,61