

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Osiedlowa 6 w Radomiu

7 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Osiedlowa 6 m. 1	0	53,90	3 042	650	21,4%	44,38	0,67
2	ul. Osiedlowa 6 m. 2	0	39,60	2 357	488	20,7%	47,19	0,63
3	ul. Osiedlowa 6 m. 3	0	43,20	2 478	488	19,7%	46,07	0,65
4	ul. Osiedlowa 6 m. 4	1	53,90	2 255	650	28,8%	29,77	1,00
5	ul. Osiedlowa 6 m. 5	1	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,91
6	ul. Osiedlowa 6 m. 6	1	43,20	1 847	488	26,4%	31,46	0,95
7	ul. Osiedlowa 6 m. 7	2	53,90	2 533	586	23,1%	36,13	0,82
8	ul. Osiedlowa 6 m. 8	2	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,91
9	ul. Osiedlowa 6 m. 9	2	43,20	1 847	488	26,4%	31,46	0,95
10	ul. Osiedlowa 6 m. 10	3	53,90	2 533	586	23,1%	36,13	0,82
11	ul. Osiedlowa 6 m. 11	3	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,91
12	ul. Osiedlowa 6 m. 12	3	43,20	1 847	488	26,4%	31,46	0,95
13	ul. Osiedlowa 6 m. 13	4	53,90	2 533	586	23,1%	36,13	0,82
14	ul. Osiedlowa 6 m. 14	4	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,91
15	ul. Osiedlowa 6 m. 15	4	43,20	1 847	423	22,9%	32,97	0,90
16	ul. Osiedlowa 6 m. 16	5	53,90	2 533	586	23,1%	36,13	0,82
17	ul. Osiedlowa 6 m. 17	5	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,91
18	ul. Osiedlowa 6 m. 18	5	43,20	1 847	423	22,9%	32,97	0,90
19	ul. Osiedlowa 6 m. 19	6	53,90	2 533	521	20,6%	37,34	0,80
20	ul. Osiedlowa 6 m. 20	6	39,60	1 779	359	20,2%	35,85	0,83
21	ul. Osiedlowa 6 m. 21	6	43,20	1 847	423	22,9%	32,97	0,90
22	ul. Osiedlowa 6 m. 22	7	53,90	2 533	457	18,0%	38,52	0,77
23	ul. Osiedlowa 6 m. 23	7	39,60	1 779	359	20,2%	35,85	0,83
24	ul. Osiedlowa 6 m. 24	7	43,20	1 847	359	19,4%	34,45	0,86
25	ul. Osiedlowa 6 m. 25	8	53,90	2 533	457	18,0%	38,52	0,77
26	ul. Osiedlowa 6 m. 26	8	39,60	1 779	294	16,5%	37,49	0,79
27	ul. Osiedlowa 6 m. 27	8	43,20	1 847	294	15,9%	35,96	0,83
28	ul. Osiedlowa 6 m. 28	9	53,90	2 533	392	15,5%	39,73	0,75
29	ul. Osiedlowa 6 m. 29	9	39,60	1 779	294	16,5%	37,49	0,79
30	ul. Osiedlowa 6 m. 30	9	43,20	1 847	196	10,6%	38,22	0,78
31	ul. Osiedlowa 6 m. 31	10	53,90	2 964	78	2,6%	53,54	0,56
32	ul. Osiedlowa 6 m. 32	10	39,60	2 082	59	2,8%	51,08	0,58
33	ul. Osiedlowa 6 m. 33	10	23,50	1 396	39	2,8%	57,74	0,52
34	ul. Osiedlowa 6 m. 34	0	53,90	3 042	650	21,4%	44,38	0,67
35	ul. Osiedlowa 6 m. 35	0	39,60	2 357	488	20,7%	47,19	0,63
36	ul. Osiedlowa 6 m. 36	0	43,20	2 574	488	19,0%	48,28	0,62
37	ul. Osiedlowa 6 m. 37	1	53,90	2 255	586	26,0%	30,96	0,96
38	ul. Osiedlowa 6 m. 38	1	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,91
39	ul. Osiedlowa 6 m. 39	1	43,20	1 943	488	25,1%	33,68	0,88
40	ul. Osiedlowa 6 m. 40	2	53,90	2 255	586	26,0%	30,96	0,96
41	ul. Osiedlowa 6 m. 41	2	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,91
42	ul. Osiedlowa 6 m. 42	2	43,20	1 943	488	25,1%	33,68	0,88
43	ul. Osiedlowa 6 m. 43	3	53,90	2 255	586	26,0%	30,96	0,96
44	ul. Osiedlowa 6 m. 44	3	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,91
45	ul. Osiedlowa 6 m. 45	3	43,20	1 943	488	25,1%	33,68	0,88
46	ul. Osiedlowa 6 m. 46	4	53,90	2 255	586	26,0%	30,96	0,96
47	ul. Osiedlowa 6 m. 47	4	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,91
48	ul. Osiedlowa 6 m. 48	4	43,20	1 943	488	25,1%	33,68	0,88
49	ul. Osiedlowa 6 m. 49	5	53,90	2 255	521	23,1%	32,17	0,93
50	ul. Osiedlowa 6 m. 50	5	39,60	1 779	488	27,4%	32,59	0,91
51	ul. Osiedlowa 6 m. 51	5	43,20	1 943	488	25,1%	33,68	0,88
52	ul. Osiedlowa 6 m. 52	6	53,90	2 255	521	23,1%	32,17	0,93
53	ul. Osiedlowa 6 m. 53	6	39,60	1 779	359	20,2%	35,85	0,83
54	ul. Osiedlowa 6 m. 54	6	43,20	1 943	423	21,8%	35,18	0,85
55	ul. Osiedlowa 6 m. 55	7	53,90	2 255	521	23,1%	32,17	0,93
56	ul. Osiedlowa 6 m. 56	7	39,60	1 779	359	20,2%	35,85	0,83
57	ul. Osiedlowa 6 m. 57	7	43,20	1 943	359	18,5%	36,67	0,81
58	ul. Osiedlowa 6 m. 58	8	53,90	2 255	457	20,3%	33,35	0,89

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$				
59	ul. Osiedlowa 6 m. 59	8	39,60	1 779	294	16,5%	37,49	0,79
60	ul. Osiedlowa 6 m. 60	8	43,20	1 943	359	18,5%	36,67	0,81
61	ul. Osiedlowa 6 m. 61	9	53,90	2 255	196	8,7%	38,20	0,78
62	ul. Osiedlowa 6 m. 62	9	39,60	1 779	294	16,5%	37,49	0,79
63	ul. Osiedlowa 6 m. 63	9	43,20	1 943	359	18,5%	36,67	0,81
64	ul. Osiedlowa 6 m. 64	10	28,80	1 715	39	2,3%	58,21	0,51
65	ul. Osiedlowa 6 m. 65	10	39,60	2 082	59	2,8%	51,08	0,58
66	ul. Osiedlowa 6 m. 66	10	43,20	2 276	72	3,2%	51,03	0,58