

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. Osiedlowa 16 w Radomiu

7 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			[m ²]	[W]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Osiedlowa 16 m. 1	0	53,90	3 293	650	19,7%	49,04	0,62
2	ul. Osiedlowa 16 m. 2	0	39,60	2 331	488	20,9%	46,55	0,65
3	ul. Osiedlowa 16 m. 3	0	43,20	2 457	488	19,9%	45,57	0,67
4	ul. Osiedlowa 16 m. 4	1	53,90	2 506	650	25,9%	34,43	0,88
5	ul. Osiedlowa 16 m. 5	1	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,95
6	ul. Osiedlowa 16 m. 6	1	43,20	1 826	488	26,7%	30,96	0,98
7	ul. Osiedlowa 16 m. 7	2	53,90	2 506	586	23,4%	35,62	0,86
8	ul. Osiedlowa 16 m. 8	2	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,95
9	ul. Osiedlowa 16 m. 9	2	43,20	1 826	488	26,7%	30,96	0,98
10	ul. Osiedlowa 16 m. 10	3	53,90	2 506	586	23,4%	35,62	0,86
11	ul. Osiedlowa 16 m. 11	3	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,95
12	ul. Osiedlowa 16 m. 12	3	43,20	1 826	488	26,7%	30,96	0,98
13	ul. Osiedlowa 16 m. 13	4	53,90	2 506	586	23,4%	35,62	0,86
14	ul. Osiedlowa 16 m. 14	4	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,95
15	ul. Osiedlowa 16 m. 15	4	43,20	1 826	423	23,2%	32,47	0,94
16	ul. Osiedlowa 16 m. 16	5	53,90	2 506	586	23,4%	35,62	0,86
17	ul. Osiedlowa 16 m. 17	5	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,95
18	ul. Osiedlowa 16 m. 18	5	43,20	1 826	423	23,2%	32,47	0,94
19	ul. Osiedlowa 16 m. 19	6	53,90	2 506	521	20,8%	36,82	0,83
20	ul. Osiedlowa 16 m. 20	6	39,60	1 753	359	20,5%	35,20	0,87
21	ul. Osiedlowa 16 m. 21	6	43,20	1 826	423	23,2%	32,47	0,94
22	ul. Osiedlowa 16 m. 22	7	53,90	2 506	457	18,2%	38,01	0,80
23	ul. Osiedlowa 16 m. 23	7	39,60	1 753	359	20,5%	35,20	0,87
24	ul. Osiedlowa 16 m. 24	7	43,20	1 826	359	19,7%	33,95	0,90
25	ul. Osiedlowa 16 m. 25	8	53,90	2 506	457	18,2%	38,01	0,80
26	ul. Osiedlowa 16 m. 26	8	39,60	1 753	294	16,8%	36,84	0,83
27	ul. Osiedlowa 16 m. 27	8	43,20	1 826	294	16,1%	35,45	0,86
28	ul. Osiedlowa 16 m. 28	9	53,90	2 506	392	15,6%	39,22	0,78
29	ul. Osiedlowa 16 m. 29	9	39,60	1 753	294	16,8%	36,84	0,83
30	ul. Osiedlowa 16 m. 30	9	43,20	1 826	196	10,7%	37,72	0,81
31	ul. Osiedlowa 16 m. 31	10	53,90	3 803	78	2,1%	69,11	0,44
32	ul. Osiedlowa 16 m. 32	10	39,60	2 697	59	2,2%	66,61	0,46
33	ul. Osiedlowa 16 m. 33	10	23,50	1 770	39	2,2%	73,66	0,41
34	ul. Osiedlowa 16 m. 34	0	53,90	3 015	650	21,6%	43,88	0,69
35	ul. Osiedlowa 16 m. 35	0	39,60	2 331	488	20,9%	46,55	0,65
36	ul. Osiedlowa 16 m. 36	0	43,20	2 523	488	19,3%	47,10	0,65
37	ul. Osiedlowa 16 m. 37	1	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	1,00
38	ul. Osiedlowa 16 m. 38	1	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,95
39	ul. Osiedlowa 16 m. 39	1	43,20	1 892	488	25,8%	32,49	0,94
40	ul. Osiedlowa 16 m. 40	2	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	1,00
41	ul. Osiedlowa 16 m. 41	2	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,95
42	ul. Osiedlowa 16 m. 42	2	43,20	1 892	488	25,8%	32,49	0,94
43	ul. Osiedlowa 16 m. 43	3	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	1,00
44	ul. Osiedlowa 16 m. 44	3	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,95
45	ul. Osiedlowa 16 m. 45	3	43,20	1 892	488	25,8%	32,49	0,94
46	ul. Osiedlowa 16 m. 46	4	53,90	2 228	586	26,3%	30,46	1,00
47	ul. Osiedlowa 16 m. 47	4	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,95
48	ul. Osiedlowa 16 m. 48	4	43,20	1 892	488	25,8%	32,49	0,94
49	ul. Osiedlowa 16 m. 49	5	53,90	2 228	521	23,4%	31,67	0,96
50	ul. Osiedlowa 16 m. 50	5	39,60	1 753	488	27,8%	31,94	0,95
51	ul. Osiedlowa 16 m. 51	5	43,20	1 892	488	25,8%	32,49	0,94
52	ul. Osiedlowa 16 m. 52	6	53,90	2 228	521	23,4%	31,67	0,96
53	ul. Osiedlowa 16 m. 53	6	39,60	1 753	359	20,5%	35,20	0,87
54	ul. Osiedlowa 16 m. 54	6	43,20	1 892	423	22,4%	34,00	0,90
55	ul. Osiedlowa 16 m. 55	7	53,90	2 228	521	23,4%	31,67	0,96
56	ul. Osiedlowa 16 m. 56	7	39,60	1 753	359	20,5%	35,20	0,87
57	ul. Osiedlowa 16 m. 57	7	43,20	1 892	359	19,0%	35,48	0,86
58	ul. Osiedlowa 16 m. 58	8	53,90	2 228	457	20,5%	32,86	0,93

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$				
59	ul. Osiedlowa 16 m. 59	8	39,60	1 753	294	16,8%	36,84	0,83
60	ul. Osiedlowa 16 m. 60	8	43,20	1 892	359	19,0%	35,48	0,86
61	ul. Osiedlowa 16 m. 61	9	53,90	2 228	196	8,8%	37,70	0,81
62	ul. Osiedlowa 16 m. 62	9	39,60	1 753	294	16,8%	36,84	0,83
63	ul. Osiedlowa 16 m. 63	9	43,20	1 892	359	19,0%	35,48	0,86
64	ul. Osiedlowa 16 m. 64	10	28,80	2 172	39	1,8%	74,08	0,41
65	ul. Osiedlowa 16 m. 65	10	39,60	2 697	59	2,2%	66,61	0,46
66	ul. Osiedlowa 16 m. 66	10	43,20	2 922	72	2,5%	65,97	0,46